

Osterøy kommune
Rådhuset
5282 LONEVÅG

Vår dato: 07.05.2021
Vår ref.: 202107270-2
Arkiv: 323
Dykkar dato: 12.04.2021
Dykkar ref.: 21/840 - 21/6495

Sakshandsamar:
Toralf Otnes
95875035/toot@nve.no

NVE si fråsegn til søknad om dispensasjon for oppretting av ny grunneigedom med naust - Gnr. 148 bnr. 3 - Osterøy kommune

Vi syner til brev datert 12.04.2021. Saka gjeld søknad om dispensasjon frå kommuneplanens arealdel for å dele frå eit eldre naust frå Gnr. 148 bnr. 3. Det vert søkt om dispensasjon frå arealføremålet og byggegrense mot sjø.

NVE har ikkje merknad til dispensasjonsspørsmålet.

Naustet som skal delast frå ligg som de skriv i innanfor aktsemdområde for flaum- og skredfare. Tryggleikskrava i Byggteknisk forskrift (TEK17) §§ 7-2 og 7-3 gjeld ved oppretting av ny grunneigedom, og også ved oppretting av eigedom til eksisterande/uendra bruk. Det må difor stadfestast tilstrekkeleg tryggleik for føremålet i høve til tryggleikskrava i TEK17 før det vert gjeve løyve til deling.

Med helsing

Ann-Kristin Larsen
fung. seksjonssjef

Toralf Otnes
senioringeniør

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar.

Kopi:

STATSFORVALTAREN I VESTLAND

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Abels gate 9
7030 TRONDHEIM

Region Nord
Kongens gate 52-54
Capitolgården
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvegen. 1B
6800 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR