



NGIB Førebyggjande
avdeling
Dokumentsenteret,
Kvernhusmyrane 20
5914 ISDALSTØ
Besøksadresse:
Stølen 7,
5911 Alversund

	Telefon	e-post
Ole Johan Ingebrigtsen	56 37 56 90	liolin@lindas.kommune.no
Frode Langeland	56 37 56 91	lifrla@lindas.kommune.no
Gjert Holtan	958 81 888	hogj@lindas.kommune.no
Gunn-Torhild Ramslie	454 40 323	ligura@lindas.kommune.no
Ann-Therese Strønen	56 37 56 94	Ann-Therese.Stronen@lindas.kommune.no

Knarvik 4. januar 2018

Uttale til planforslag, Bustadområde Hukeland søndre

Uttale til plansak 12602016000600 – Områdeplan bustadområde – Haukeland søndre.

Planområdet omfattar tilrettelegging for frittliggjande einebustader, totalt 6 einingar fordelt på 2 tomannsbustadar og 2 einebustader. Det store planområdet vil totalt omfatte 22 bustader.

Planen bør omtala tilrettelegging for brannvesen.

Byggverk skal plasserast og utformast slik at rednings- og sløkkjemannskap, med nødvendig utstyr har brukbar tilgjenge til og i byggverket for rednings- og sløkkjeinnsats. TEK 17, § 11-17. Tilrettelegging for rednings- og sløkkjeinnsats)

NGIB har følgjande uttale til plansaka:

- Det må vurderast om det er **tilrettelagt for kjørbar atkomst** til dei ulike objekta/einingane (sjå vedlagte kriterier)
- Det må vurderast om det er **forsvarleg adgang til sløkkjevattn.**

Sjå også forskrift om brannførebygging med veiledning som vart gjeldande frå 01.01.2017, § 21 omhandlar vassforsyning. Forskrifta refererer også til FOBTOT (forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn §§ 5-4 og 5-5) som henholdsvis omtalar «vassforsyning og atkomst for brannvesenet»

Med vennleg helsing
Gunn-Torhild Ramslie
Branninspektør NGIB