

Samsvarserklæring
Samsvarserklæring med garanti



KUNDE	FRA	
10000 - Radøy Kommune Radøyvegen 1690 5936 MANGER	Risnes Elektro AS Idrettsvegen 9 5936 Manger	Telefon: 56349620 E-post: re@risneselektro.no
	Saksbehandler: FRODE FLOEN	

ORDRE / DATO	ARBEIDSTED	KONTAKT
Ordre nr.: 37184 27. juni 2014	Solhall barnehage Radøy sjukeheim 5936 MANGER	Tore Rikstad 56349000

ARBEIDSBESKRIVELSE	
19.02	Skifta til stikkontakter frå ujorda til jorda med barnevern.
19.02	Skifta til jordfeilautomater på berørte kurser.
27.06	Målt og koblet til jord der det var brudd
27.06	Skiftet smeltesikringer til jorfeilautomater
27.06	Byttet ujoret stikk til jordet m barnevern

Utførte kontroller:

Rapport fra risikovurdering og sluttkontroll - Rapport fra risikovurdering og sluttkontroll R1

Sluttkontroll

Se vedlegg for spesifikasjon.




medlem av nelfo

Denne dokumentasjonen er i samsvar med NELFOs standardiserte sjekklister og dokumentasjonsskjema. Bruk alltid en registrert elinstallatør som er medlem av NELFO.



Erklæring om samsvar skal i følge § 13 i Forskrift om Elektriske Lavspenningsanlegg oppbevares av eier av anlegget i hele anleggets levetid. Dette er et verdipapir og en garanti på at installasjonen er kontrollert og prøvet for å sikre at forskriftens krav er fulgt.

Vi erklærer at planlegging/utførelse av installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg. Dokumentasjonen i henhold til gjeldende regelverk er overlevert eier av anlegget.

Dato: 27.06.2014	Underskrift, installatør 
----------------------------	--

Vedlegg


Spesifikasjon av utførte kontroller

Rapport fra risikovurdering og sluttkontroll - Rapport fra risikovurdering og sluttkontroll R1

Anleggsbeskrivelse			
Gjelder for			
Type anlegg			
Utført i henhold til			
Måler nr.			
Byggeår			
Senere utbedret			
Rapportens omfang			
Hele anlegget	Ikke utført		
Anleggsdel			

Sluttkontroll

Anleggsbeskrivelse			
Gjelder for		Endring	
Type anlegg		Barnehager/skoler	
Utført i henhold til		NEK 400:2010	
Måler nr.			
Byggeår			
Senere utbedret			
Risikovurdering			
Er det foretatt risikovurdering av anlegget?	Ja		

Dato	For installatørvirksomheten	Signatur, kunde
27.06.2014		
	Steffen Hagerup Øpstebø	