



RADØY KOMMUNE

Cecilie Bredrup
St. Halvardsvei 21 b

5052 BERGEN

Dykkar ref

Vår ref
07-406-5-GBNR-24/97/RTO

Dato:
Mangon 27.06.2007


**GNR 24/97-BONSET-SØKNAD OM TSLLEPPSLØYVE-OVERSENDING AV
VEDTAK**

Vedlagt vert kopi av sakspapir med vedtak for handsaminga av denne saka oversendt Dykk.

Der vert i den samanheng vist til vedlagde orientering om klageren.

Lykke til.

Med helsing


Tore Rikstad
Senioringeniør

| | | | | | |
|----------------------------------|-------------|----------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------|
| Postadr: | Telafon: | Telafaks: | Bankgiro: | Org.nr: | E post |
| Krossvegen 2 5036 MANGEP | 56 24 90 00 | 56 24 90 01 | 3836 07 00776 | 954 748 834 | postmottak@radoy.komm.no |
| Tidningstid: kveld 19.00 - 12.00 | | Tidningstid: kveld 19.00 - 15.00 | | Ordnng: Stengt. | |

RADØY KOMMUNE

Sakspapir – Del. vedtak

SAKSGANG

| | | | |
|--|------------|--------|-----------|
| Syre, utval. komite m.m. | Møtedato | Saksnr | Saksansv. |
| Delegert frå plan, landbruk og teknisk | 27.06.2007 | 093/07 | RTO |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------|
| Sakshandsamar: Tore Rikstad | Arkiv: GBNR-2497 | Arkivsakar |
| | Objekt: | 07406 |

GNR 24/97-BØNESET-SØKNAD OM UTSLEPPSLØYVE- GODKJENNING

Saksdokument:

| Nr | T | Dok. dato | Avsendar/Mottakar | Tittel |
|----|---|------------|-------------------|---|
| 1 | 1 | 29.05.2007 | Cecilie Bredrup | Gnr 24/97 - søknad om utseppsløyve - Bonaset |

Saksutgreiing:

Gjeld søknad om utseppsløyve med minireinseanlegg frå eksisterande hytte.

Eritidsseigedommen ligg i regulert område innafør det som i reguleringsplanen for Bonaset er definert som hytteområde. Avrenninga fra minireinseanlegget vert mot Rikstadvågen

Vedtak:

I medhald av delegasjonsreglement i Radøy kommune, og gebyrregulativ vedtatt i kommunestyret den 01.12.2005, vert det gjeve utseppsløyve for minireinseanlegg i reinseklasse I i medhald av forureiningslova §§ 11 og 16 og forskrift om utsepp frå mindre avløpsanlegg på følgende vilkår:

1. Det vert vist til reglane for tilknytting til kommunalt vann med avgifter. Blankett for søknad om tilknytting er lagt ved.
2. Det må sendast inn for godkjenning søknad om ansvarrett for arbeida med montering av minireinseanlegget og med leiðning for restutseppert til djup sjø.
3. Tiltaket kan plasserast slik som vist i søknaden.
4. Det skal monterast tilstrekkeleg dimensjonert typegodkjent minireinseanlegg i reinseklasse I. Restutseppert frå minireinseanlegget skal førast til ein heilarresipient i tett leiðning. Kopi av serviceavtale skal sendast kommunen for mellombels bruksløyve eller ferdigastest kan verte gitt. Avløpsanlegget skal elles utførast i samsvær med forskrift om utsepp frå mindre avløpsanlegg.
5. Dersom minireinseanlegget er avhengig av at det må tømmast for slam med jamne mellomrom, må avstand til plass med mogelegheit for parkering av septikbil vere

maksimum 100 meter, og botnen av anlegget må da ikke leggjast lagare enn ar løfthøgda til septikbil ikke overstig 8 meter.

6. Dersom utslippet fører til uvenna forureiningsproblem, kan forureiningsmyndigheita oppheve eller endre vilkåra i utslippsløyvet, sette nye vilkår og om nødvendig kalle tilbake løyvet i samsvar med § 18 i forureiningslova.

7. Der vert å betale følgjande gebyr for handsaminga av Dykkar søknad:

Plan og forvaltning:

G.2.1.A Avlopsanlegg < 15 PE:


Kr. 2875,-

Gebyret skal vere betalt innan 30 dagar rekna fra fakturadato, jf. gebyrregulativet.

Kopi av dette vedtak samt andre saksdokument skal alltid vere tilgjengeleg på byggeplassen. Dersom byggearbeidet ikkje er sett i gang eller igangsetjingsløyve for alle arbeid ikkje er gjeve innan 3 år etter at dette løyvet er gitt, eller arbeida vert innstilt i lengre tid enn 2 år, fell løyvet bort, jf. plan- og bygningslova § 96.

Allt arbeid skal følgje plan- og bygningslova, forskrifter og andre føresegner. Dersom innsendte planar er i strid med offentlege føresegner, gjeld føresegnene føre planane.

Sjå vedlagde orientering om klagerett.


Tore Rikstad
Senioringeniør


Kopi til:

Cesilie Bredrup

St. Halvardsvel 21 b

5052

BERGEN



Radøy Kommune
Teknisk afdel.
Krossv. 8
5936 Mangar

10/3357

07/100-5

270

24/5-2 04.05.2010

**Montert biovac minirensaneanlegg
På G.nr/B.nr : 24/97**

Til orientering opplyses vi at vi har montert et biovac minirensaneanlegg ifølge spesifikasjoner
deskrivert under :

Anlegg : Type 50503 FD 5 N K1.1 **Montert:** 26.03.2010
Kundnr : 13370
Kundenavn : Cecilie Bredrup
Adresse : Gulltun, Nordbo
Sted : 5937 BOVÅGEN

Districtsrepresentant er :
Brekstad, Jonrud
Tlf mob : 90799643

Mat levering tilser
Goodtech Environment Sørumsand AS

Til E
20/5-0
[Signature]



biovac
a goodtech company

COMPANY
 22/8/07
 08 SEP 2007
 GNR. 84 BNE. 97
 OCEANIE SEEDS

Serviceavtale minirensanlegg

Biovac AS' ansvar

Ordinær service

Biovac AS skal gjennom sin representant foreta service på rensesanlegget 2-3 ganger pr. år.
 Følgende utføres:

1. Kontrollere ventiler, pumper og gjennomføringer og foreta nødvendig opprensning.
2. Kontrollere lufttilførselen til anlegget.
3. Kontrollere anleggets tekniske funksjoner.
4. Kontrollere slamtørker (FD 5 P.E. og FD 10P.E.) og klargjøre slamsakker) for levering på deponi.
5. Kontrollere nivå i våtstamler (FD 15-35 P.E., og nedgravd anlegg), og ved behov rekvirere tørring i samråd med anleggseier. (For anleggseiers regning).
6. Visuell kontroll av kvalitet på utlopsvarnet.
7. For anlegg med kjemisk felling kontrolleres doseringsutstyret og kjemikaliekanne byttes/ettersylles.
8. Fylle ut og kvittere på servicekjema som oppbevares i anleggsrom.
9. Rapportering til lokal forureningsmyndighet og nasjonal typegodkjenningsmyndighet.

Ekstraordinær service

Ved varsel fra eier om driftsstans eller alvorlige driftsforstyrrelser skal Biovac AS utføre ekstraordinær service i løpet av 24 timer.

Salg av eiendommen:

Dersom anleggseier selger eiendommen som anlegget betjener, plikter han å overføre ansvar og rettigheter som følger denne avtale til ny eier.

Vidresalg anlegg:


Ved eventuelt vidresalg av anlegget plikter eier å informere Biovac AS om ny eier. Ved reetablering av anlegg skal monteringen utføres av sertifisert Biovac-personell, og serviceavtale med ny eier signeres.

Varighet avtale:

Denne avtale løper så lenge forureningsmyndighetene opprettholder sitt krav om serviceavtale mellom anleggseier og leverandør.

Dato: 22/8/07

Dato: 28/8-07



Biovac
a goodtech company
Heidi Blomme
Biovac AS

Carine Brede
Kjøper

Uansett skrift gjelder både kjøpekontrakt og serviceavtale. Alle tre avtalepartier må underkjenne seg avtalen før gjennomføring.