



Måle- og sjekkpunkter

Skrevet ut/etablert: 18.10.2018

KUNDE	
Kunde	Radøy Kommune - Teknisk etat
Adresse (Bygg)	Nordbøvegen 67
Kontaktperson (Bygg)	Yngve Kaarstad
GK INNEKLIMA AS	
Ordrenummer (GK)	6168601
Kontaktperson - KAM (GK)	Harald Mikal Husebø



Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste	Utføres av GK						
36.29 Bø Barnehage Nordigarden	Barnehage avd Nordigarden	Vedlikehold	Ja						
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
AGGREGAT (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Defekt Inntaks temperaturføler.	GS2500	30.09.2018
AGGREGAT (36)		Inntaksrist	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	30.09.2018
AGGREGAT (36)		Driftstider. Kommentarer knyttet til avvik	Sjekkpunkt			Ja	Manuell 1 2 3 hastigheter.	GS2500	30.09.2018
AGGREGAT (36)		Statisk trykk inntak	Målepunkt	0	Pa		Byttet filter.	GS2500	30.09.2018
AGGREGAT (36)		Statisk trykk avtrekk	Målepunkt	0	Pa		Byttet filter.	GS2500	30.09.2018
GJENVINNER ROTARENDE		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	30.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning setpkt	Målepunkt	20				GS2500	30.09.2018
STYRING (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	30.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L1	Målepunkt	235	V			GS2500	30.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L2	Målepunkt	235	V			GS2500	30.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L3	Målepunkt	0	V			GS2500	30.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L1	Målepunkt	135	V			GS2500	30.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L2	Målepunkt	135	V			GS2500	30.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L3	Målepunkt	0	V			GS2500	30.09.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	30.09.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Kontroll av innstilte verdier, brann/overhetningstermostat	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	30.09.2018

Kunde: Radøy Kommune - Teknisk etat
Bygg: Nordbøvegen 67
Ordrenr: 6168601

VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	30.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	30.09.2018
Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste				Utføres av GK			
36.29 Bø Barnehage Nordigarden	Barnehage avd Nordigarden	Rengjøring vent				Ja			
Artikkelpakke	Produkt-beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
AGGREGAT (36)		Rengjøring av aggregat/komponenter utført	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	30.09.2018
STYRING (36)		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	30.09.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	30.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	30.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	30.09.2018
Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste				Utføres av GK			
36.30 Bø Barnehage Sørigarden	Barnehage avd Sørigarden	Vedlikehold				Ja			
Artikkelpakke	Produkt-beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
AGGREGAT (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	30.09.2018
AGGREGAT (36)		Inntaksrist	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	30.09.2018
AGGREGAT (36)		Driftstider. Kommentarer knyttet til avvik	Sjekkpunkt			Ja	Manuell 1 2 3 hastigheter.	GS2500	30.09.2018
AGGREGAT (36)		Statisk trykk inntak	Målepunkt	0	Pa		Byttet filter.	GS2500	30.09.2018
AGGREGAT (36)		Statisk trykk avtrekk	Målepunkt	0	Pa		Byttet filter.	GS2500	30.09.2018
GJENVINNER ROTERENDE		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	30.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	30.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning setpkt	Målepunkt	20				GS2500	30.09.2018
STYRING (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	30.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L1	Målepunkt	235	V			GS2500	30.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L2	Målepunkt	235	V			GS2500	30.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L3	Målepunkt	0	V			GS2500	30.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L1	Målepunkt	135	V			GS2500	30.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L2	Målepunkt	135	V			GS2500	30.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L3	Målepunkt	0	V			GS2500	30.09.2018

Kunde: Radøy Kommune - Teknisk etat
Bygg: Nordbøvegen 67
Ordrenr: 6168601

VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	30.09.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Kontroll av innstilte verdier, brann/overhetningstermostat	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	30.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	30.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	30.09.2018

Systemnr/tjeneste	Betjener		Tjeneste				Utføres av GK		
36.30 Bø Barnehage Sørigarden	Barnehage avd Sørigarden		Rengjøring vent				Ja		
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
AGGREGAT (36)		Rengjøring av aggregat/komponenter utført	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	30.09.2018
STYRING (36)		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	30.09.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	30.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	30.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	30.09.2018

Systemnr/tjeneste	Betjener		Tjeneste				Utføres av GK		
36.31 Bø Barnehage	Bø Barnehage		Vedlikehold				Ja		
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
AGGREGAT (36)	Flexit S12 RER 230V Art.nr 14520	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	21.09.2018
AGGREGAT (36)	Flexit S12 RER 230V Art.nr 14520	Inntaksrist	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	21.09.2018
AGGREGAT (36)	Flexit S12 RER 230V Art.nr 14520	Driftstider. Kommentarer knyttet til avvik	Sjekkpunkt			Ja	0700-1700 man-søn.	GS2500	21.09.2018
AGGREGAT (36)	Flexit S12 RER 230V Art.nr 14520	Statisk trykk inntak	Målepunkt	0	Pa		Ikke mulig.	GS2500	21.09.2018
AGGREGAT (36)	Flexit S12 RER 230V Art.nr 14520	Statisk trykk avkast	Målepunkt	0	Pa		Ikke mulig.	GS2500	21.09.2018
AGGREGAT (36)	Flexit S12 RER 230V Art.nr 14520	Statisk trykk tilluft	Målepunkt	0	Pa		Ikke mulig.	GS2500	21.09.2018
AGGREGAT (36)	Flexit S12 RER 230V Art.nr 14520	Statisk trykk avtrekk	Målepunkt	0	Pa		Ikke mulig.	GS2500	21.09.2018
AGGREGAT (36)	Flexit S12 RER 230V Art.nr 14520	Kalkulert SFP	Målepunkt	1.9	%			GS2500	21.09.2018



AGGREGAT (36)	Flexit S12 RER 230V Art.nr 14520	Kalkulert virkningsgrad varmegjenvinner	Målepunkt	20	%			GS2500	21.09.2018
FILTER AVTREKK		Trykkfall rent	Målepunkt	0	Pa		Byttet.	GS2500	21.09.2018
FILTER AVTREKK		Trykkfall målt v/ankomst	Målepunkt	0	Pa		Ikke mulig.	GS2500	21.09.2018
FILTER TILLUFT		Trykkfall rent	Målepunkt	0	Pa		Byttet.	GS2500	21.09.2018
FILTER TILLUFT		Trykkfall målt v/ankomst	Målepunkt	0	Pa		Ikke mulig.	GS2500	21.09.2018
GJENVINNER ROTARENDE		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	21.09.2018
GJENVINNER ROTARENDE		Driftsstrøm	Målepunkt	0.75	A			GS2500	21.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		Fubksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	21.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning setpkt	Målepunkt	16.5				GS2500	21.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning tilluftstemperatur	Målepunkt	17	°C			GS2500	21.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning utetemperatur	Målepunkt	16	°C			GS2500	21.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning avtrekkstemperatur	Målepunkt	21	°C			GS2500	21.09.2018
STYRING (36)	CS 500	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	21.09.2018
STYRING (36)	CS 500	Hovedspenning L1	Målepunkt	240	V			GS2500	21.09.2018
STYRING (36)	CS 500	Hovedspenning L2	Målepunkt	240	V			GS2500	21.09.2018
STYRING (36)	CS 500	Hovedspenning L3	Målepunkt	0	V			GS2500	21.09.2018
STYRING (36)	CS 500	Spenning til jord L1	Målepunkt	139	V			GS2500	21.09.2018
STYRING (36)	CS 500	Spenning til jord L2	Målepunkt	139	V			GS2500	21.09.2018
STYRING (36)	CS 500	Spenning til jord L3	Målepunkt	0	V			GS2500	21.09.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	21.09.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Gruppe 1	Målepunkt	0	A		Visuell ok.	GS2500	21.09.2018
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		Kontroll av innstilte verdier, brann/overhetningstermostat	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	21.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	21.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 -L1	Målepunkt	1.1	A			GS2500	21.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 -L2	Målepunkt	1.1	A			GS2500	21.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 -L3	Målepunkt	0	A			GS2500	21.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	21.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 - L1	Målepunkt	1.1	A			GS2500	21.09.2018

Kunde: Radøy Kommune - Teknisk etat
Bygg: Nordbøvegen 67
Ordrenr: 6168601

VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 - L2	Målepunkt	1.1	A			GS2500	21.09.2018	
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 - L3	Målepunkt	0	A			GS2500	21.09.2018	
Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste					Utføres av GK			
36.31 Bø Barnehage	Bø Barnehage	Bytte filter					Ja			
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato	
FILTER AVTREKK		Trykkfall rent	Målepunkt	0	Pa		Byttet.	GS2500	21.09.2018	
FILTER AVTREKK		Trykkfall målt v/ankomst	Målepunkt	0	Pa		Ikke mulig.	GS2500	21.09.2018	
FILTER TILLUFT		Trykkfall rent	Målepunkt	0	Pa		Byttet.	GS2500	21.09.2018	
FILTER TILLUFT		Trykkfall målt v/ankomst	Målepunkt	0	Pa		Ikke mulig.	GS2500	21.09.2018	
Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste					Utføres av GK			
36.31 Bø Barnehage	Bø Barnehage	Rengjøring vent					Ja			
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato	
AGGREGAT (36)	Flexit S12 RER 230V Art.nr 14520	Rengjøring av aggregat/komponenter utført	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	21.09.2018	
STYRING (36)	CS 500	rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	21.09.2018	
VARMEBATTERI EL 1 GRUPPE		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	21.09.2018	
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	21.09.2018	
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	21.09.2018	