



## Måle- og sjekkpunkter

Skrevet ut/etablert: 18.10.2018

<b>KUNDE</b>	
<b>Kunde</b>	Radøy Kommune - Teknisk etat
<b>Adresse (Bygg)</b>	Mangersnesvegen 21
<b>Kontaktperson (Bygg)</b>	Torgeir Hansen
<b>GK INNEKLIMA AS</b>	
<b>Ordrenummer (GK)</b>	6168605
<b>Kontaktperson - KAM (GK)</b>	Harald Mikal Husebø



Systemnr/tjeneste	Betjener		Tjeneste				Utføres av GK		
36.15/Manger Gamle skule	Luftbehan//Manger barneskule SFO		Vedlikehold				Ja		
Artikkelpakke	Produkt-beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	21.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Inntaksrist	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	21.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Driftstider. Kommentarer knyttet til avvik	Sjekkpunkt			Ja	0700-1700 manfred.	GS2500	21.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Statisk trykk inntak	Målepunkt	30	Pa			GS2500	21.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Statisk trykk avkast	Målepunkt	27	Pa			GS2500	21.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Statisk trykk tilluft	Målepunkt	8	Pa			GS2500	21.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Statisk trykk avtrekk	Målepunkt	146	Pa			GS2500	21.09.2018
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Kalkulert virkningsgrad varmegjenvinner	Målepunkt	83	%			GS2500	21.09.2018
FILTER AVTREKK	FILTER AVTREKK	Trykkfall rent	Målepunkt	56	Pa		Byttet.	GS2500	21.09.2018
FILTER AVTREKK	FILTER AVTREKK	Trykkfall brukt	Målepunkt	68	Pa			GS2500	21.09.2018
FILTER TILLUFT	FILTER TILLUFT	Trykkfall rent	Målepunkt	58	Pa		Byttet.	GS2500	21.09.2018
FILTER TILLUFT	FILTER TILLUFT	Trykkfall brukt	Målepunkt	32	Pa			GS2500	21.09.2018

**Kunde:** Radøy Kommune - Teknisk etat  
**Bygg:** Mangersnesvegen 21  
**Ordrenr:** 6168605

REGULERING KONST. TILLUFT	REGULERING KONST. TILLUFT	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt				Ja		GS2500	21.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT	REGULERING KONST. TILLUFT	avlesning setpkt	Målepunkt	20					GS2500	21.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT	REGULERING KONST. TILLUFT	avlesning tilluftstemperatur	Målepunkt	19.5	°C				GS2500	21.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT	REGULERING KONST. TILLUFT	avlesning utetemperatur	Målepunkt	14.4	°C				GS2500	21.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT	REGULERING KONST. TILLUFT	avlesning avtrekkstemperatur	Målepunkt	19	°C				GS2500	21.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt				Ja		GS2500	21.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Hovedspenning L1	Målepunkt	236	V				GS2500	21.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Hovedspenning L2	Målepunkt	236	V				GS2500	21.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Hovedspenning L3	Målepunkt	236	V				GS2500	21.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Spenning til jord L1	Målepunkt	136	V				GS2500	21.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Spenning til jord L2	Målepunkt	136	V				GS2500	21.09.2018
STYRING (36)	STYRING (36)	Spenning til jord L3	Målepunkt	136	V				GS2500	21.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt				Ja	Lagerlyd.	GS2500	21.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Driftsstrøm - L1	Målepunkt	2	A				GS2500	21.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Driftsstrøm - L2	Målepunkt	2	A				GS2500	21.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	Driftsstrøm - L3	Målepunkt	0	A				GS2500	21.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR 1 HAST	VIFTE TILLUFT DIR 1 HAST	Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt				Ja	Testet ok.	GS2500	21.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR 1 HAST	VIFTE TILLUFT DIR 1 HAST	Driftsstrøm 1 - L1	Målepunkt	1.4	A				GS2500	21.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR 1 HAST	VIFTE TILLUFT DIR 1 HAST	Driftsstrøm 1 - L2	Målepunkt	1.4	A				GS2500	21.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR 1 HAST	VIFTE TILLUFT DIR 1 HAST	Driftsstrøm 1 - L3	Målepunkt	0	A				GS2500	21.09.2018
<b>Systemnr/tjeneste</b>	<b>Betjener</b>		<b>Tjeneste</b>				<b>Utføres av GK</b>			
36.15/Manger Gamle skule	Luftbehan//Manger barneskule SFO		Bytte filter				Ja			
<b>Artikkelpakke</b>	<b>Produkt-beskrivelse</b>	<b>Måle-/Sjekkpunkt</b>	<b>Metode</b>	<b>Siste måling</b>	<b>Enhet</b>	<b>Sjekk utført</b>	<b>Kommentar siste måling/sjekk</b>	<b>Utført av</b>	<b>Dato</b>	
FILTER AVTREKK	FILTER AVTREKK	Trykkfall rent	Målepunkt	56	Pa		Byttet.	GS2500	21.09.2018	
FILTER AVTREKK	FILTER AVTREKK	Trykkfall brukt	Målepunkt	68	Pa			GS2500	21.09.2018	



FILTER TILLUFT	FILTER TILLUFT	Trykkfall rent	Målepunkt	58	Pa		Byttet.	GS2500	21.09.2018	
FILTER TILLUFT	FILTER TILLUFT	Trykkfall brukt	Målepunkt	32	Pa			GS2500	21.09.2018	
<b>Systemnr/tjeneste</b>	<b>Betjener</b>	<b>Tjeneste</b>					<b>Utføres av GK</b>			
36.15/Manger Gamle skule	Luftbehan//Manger barneskule SFO	Rengjøring vent					Ja			
<b>Artikkelpakke</b>	<b>Produkt-beskrivelse</b>	<b>Måle-/Sjekkpunkt</b>	<b>Metode</b>	<b>Siste måling</b>	<b>Enhet</b>	<b>Sjekk utført</b>	<b>Kommentar siste måling/sjekk</b>	<b>Utført av</b>	<b>Dato</b>	
AGGREGAT (36)	AGGREGAT (36)	Rengjøring av aggregat/komponenter utført	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	21.09.2018	
STYRING (36)	STYRING (36)	rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	21.09.2018	
VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST	rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	21.09.2018	
VIFTE TILLUFT DIR 1 HAST	VIFTE TILLUFT DIR 1 HAST	rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	21.09.2018	
<b>Systemnr/tjeneste</b>	<b>Betjener</b>	<b>Tjeneste</b>					<b>Utføres av GK</b>			
36.21 Manger barneskule	Luftbeh/Manger barneskule Gymsal	Vedlikehold					Ja			
<b>Artikkelpakke</b>	<b>Produkt-beskrivelse</b>	<b>Måle-/Sjekkpunkt</b>	<b>Metode</b>	<b>Siste måling</b>	<b>Enhet</b>	<b>Sjekk utført</b>	<b>Kommentar siste måling/sjekk</b>	<b>Utført av</b>	<b>Dato</b>	
AGGREGAT (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018	
AGGREGAT (36)		Inntaksrist	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	19.09.2018	
AGGREGAT (36)		Driftstider. Kommentarer knyttet til avvik	Sjekkpunkt			Ja	SD	GS2500	19.09.2018	
AGGREGAT (36)		Statisk trykk inntak	Målepunkt	151	Pa			GS2500	19.09.2018	
AGGREGAT (36)		Statisk trykk avkast	Målepunkt	41	Pa			GS2500	19.09.2018	
AGGREGAT (36)		Statisk trykk tilluft	Målepunkt	221	Pa			GS2500	19.09.2018	
AGGREGAT (36)		Statisk trykk avtrekk	Målepunkt	306	Pa			GS2500	19.09.2018	
AGGREGAT (36)		Kalkulert SFP	Målepunkt		%					
AGGREGAT (36)		Kalkulert virkningsgrad varmegjenvinner	Målepunkt		%					
FILTER AVTREKK		Trykkfall rent	Målepunkt	35	Pa		Byttet.	GS2500	19.09.2018	
FILTER AVTREKK		Trykkfall brukt	Målepunkt	46	Pa			GS2500	19.09.2018	
FILTER TILLUFT		Trykkfall rent	Målepunkt	64	Pa		Byttet.	GS2500	19.09.2018	
FILTER TILLUFT		Trykkfall brukt	Målepunkt	75	Pa			GS2500	19.09.2018	
GJENVINNER PLATE		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Defekt spjeldmotor.	GS2500	19.09.2018	
GJENVINNER PLATE		Påfrysings- og avrimingsfunksjon kontrolleres	Sjekkpunkt			Ja	Ikke mulig.	GS2500	19.09.2018	
REGULERING KONST. TILLUFT		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018	
REGULERING KONST. TILLUFT		kontroll set pkt	Målepunkt							
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning setpkt	Målepunkt	21				GS2500	19.09.2018	

REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning tilluftstemperatur	Målepunkt	21	°C			GS2500	19.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning utetemperatur	Målepunkt	20	°C			GS2500	19.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning avtrekkstemperatur	Målepunkt	19.5	°C			GS2500	19.09.2018
SPJELD AVTREKK		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	19.09.2018
SPJELD INNTAK		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	19.09.2018
STYRING (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L1	Målepunkt	237	V			GS2500	19.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L2	Målepunkt	237	V			GS2500	19.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L3	Målepunkt	237	V			GS2500	19.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L1	Målepunkt	137	V			GS2500	19.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L2	Målepunkt	137	V			GS2500	19.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L3	Målepunkt	137	V			GS2500	19.09.2018
VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	19.09.2018
VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER		Gruppe 1	Målepunkt	4.4	A			GS2500	19.09.2018
VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER		Gruppe 2	Målepunkt	5.2	A			GS2500	19.09.2018
VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER		Gruppe 3	Målepunkt	9.8	A			GS2500	19.09.2018
VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER		Gruppe 4	Målepunkt	20.1	A			GS2500	19.09.2018
VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER		Kontroll av innstilte verdier, brann/overhetningstermostat	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	19.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	19.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Frekvens	Målepunkt	50	Hz			GS2500	19.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 -L1	Målepunkt	7.2	A			GS2500	19.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 -L2	Målepunkt	7.2	A			GS2500	19.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 -L3	Målepunkt	0	A			GS2500	19.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	19.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Frekvens	Målepunkt	45	Hz			GS2500	19.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 - L1	Målepunkt	8.5	A			GS2500	19.09.2018

VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 - L2	Målepunkt	8.5	A			GS2500	19.09.2018	
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 - L3	Målepunkt	0	A			GS2500	19.09.2018	
<b>Systemnr/tjeneste</b>	<b>Betjener</b>	<b>Tjeneste</b>					<b>Utføres av GK</b>			
36.21 Manger barneskule	Luftbeh/Manger barneskule Gymsal	Bytte filter					Ja			
<b>Artikkelpakke</b>	<b>Produkt- beskrivelse</b>	<b>Måle-/Sjekkpunkt</b>	<b>Metode</b>	<b>Siste måling</b>	<b>Enhet</b>	<b>Sjekk utført</b>	<b>Kommentar siste måling/sjekk</b>	<b>Utført av</b>	<b>Dato</b>	
FILTER AVTREKK		Trykkfall rent	Målepunkt	35	Pa		Byttet.	GS2500	19.09.2018	
FILTER AVTREKK		Trykkfall brukt	Målepunkt	46	Pa			GS2500	19.09.2018	
FILTER TILLUFT		Trykkfall rent	Målepunkt	64	Pa		Byttet.	GS2500	19.09.2018	
FILTER TILLUFT		Trykkfall brukt	Målepunkt	75	Pa			GS2500	19.09.2018	
<b>Systemnr/tjeneste</b>	<b>Betjener</b>	<b>Tjeneste</b>					<b>Utføres av GK</b>			
36.21 Manger barneskule	Luftbeh/Manger barneskule Gymsal	Rengjøring vent					Ja			
<b>Artikkelpakke</b>	<b>Produkt- beskrivelse</b>	<b>Måle-/Sjekkpunkt</b>	<b>Metode</b>	<b>Siste måling</b>	<b>Enhet</b>	<b>Sjekk utført</b>	<b>Kommentar siste måling/sjekk</b>	<b>Utført av</b>	<b>Dato</b>	
AGGREGAT (36)		Rengjøring av aggregat/komponenter utført	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018	
STYRING (36)		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018	
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018	
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018	
<b>Systemnr/tjeneste</b>	<b>Betjener</b>	<b>Tjeneste</b>					<b>Utføres av GK</b>			
36.22 Manger barneskule	Luftbeh/Manger Barneskule Hovedbygg	Vedlikehold					Ja			
<b>Artikkelpakke</b>	<b>Produkt- beskrivelse</b>	<b>Måle-/Sjekkpunkt</b>	<b>Metode</b>	<b>Siste måling</b>	<b>Enhet</b>	<b>Sjekk utført</b>	<b>Kommentar siste måling/sjekk</b>	<b>Utført av</b>	<b>Dato</b>	
AGGREGAT (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018	
AGGREGAT (36)		Inntaksrist	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	19.09.2018	
AGGREGAT (36)		Driftstider. Kommentarer knyttet til avvik	Sjekkpunkt			Ja	SD	GS2500	19.09.2018	
AGGREGAT (36)		Statisk trykk inntak	Målepunkt	85	Pa			GS2500	19.09.2018	
AGGREGAT (36)		Statisk trykk avkast	Målepunkt	53	Pa			GS2500	19.09.2018	
AGGREGAT (36)		Statisk trykk tilluft	Målepunkt	74	Pa			GS2500	19.09.2018	
AGGREGAT (36)		Statisk trykk avtrekk	Målepunkt	157	Pa			GS2500	19.09.2018	
AGGREGAT (36)		Kalkulert SFP	Målepunkt	1.9	%			GS2500	19.09.2018	
AGGREGAT (36)		Kalkulert virkningsgrad varmegjenvinner	Målepunkt	58.3	%			GS2500	19.09.2018	
FILTER AVTREKK		Trykkfall rent	Målepunkt	63	Pa		Byttet.	GS2500	19.09.2018	
FILTER AVTREKK		Trykkfall brukt	Målepunkt	60	Pa			GS2500	19.09.2018	

FILTER FORFILTER		Trykkfall rent	Målepunkt	88	Pa		Byttet.	GS2500	19.09.2018
FILTER FORFILTER		Trykkfall målt v/ankomst	Målepunkt	189	Pa			GS2500	19.09.2018
FILTER TILLUFT		Trykkfall rent	Målepunkt	94	Pa		Byttet.	GS2500	19.09.2018
FILTER TILLUFT		Trykkfall brukt	Målepunkt	93	Pa			GS2500	19.09.2018
GJENVINNER ROTERENDE		Driftsstrøm	Målepunkt	0.7	A			GS2500	19.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning setpkt	Målepunkt	20				GS2500	19.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning tilluftstemperatur	Målepunkt	19.5	°C			GS2500	19.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning utetemperatur	Målepunkt	16	°C			GS2500	19.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning avtrekkstemperatur	Målepunkt	22	°C			GS2500	19.09.2018
SPJELD AVTREKK		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	19.09.2018
SPJELD INNTAK		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	19.09.2018
STYRING (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L1	Målepunkt	237	V			GS2500	19.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L2	Målepunkt	237	V			GS2500	19.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L3	Målepunkt	237	V			GS2500	19.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L1	Målepunkt	137	V			GS2500	19.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L2	Målepunkt	137	V			GS2500	19.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L3	Målepunkt	137	V			GS2500	19.09.2018
VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	19.09.2018
VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER		Gruppe 1	Målepunkt	8.7	A			GS2500	19.09.2018
VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER		Gruppe 2	Målepunkt	10.5	A			GS2500	19.09.2018
VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER		Gruppe 3	Målepunkt	21.1	A			GS2500	19.09.2018
VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER		Gruppe 4	Målepunkt	41.2	A			GS2500	19.09.2018
VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER		Kontroll av innstilte verdier, brann/overhetningstermostat	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	19.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	19.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 -L1	Målepunkt	7.5	A			GS2500	19.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 -L2	Målepunkt	7.5	A			GS2500	19.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 -L3	Målepunkt	7.5	A			GS2500	19.09.2018

**Kunde:** Radøy Kommune - Teknisk etat  
**Bygg:** Mangersnesvegen 21  
**Ordrenr:** 6168605

VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	19.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 - L1	Målepunkt	6.5	A			GS2500	19.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 - L2	Målepunkt	6.5	A			GS2500	19.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 - L3	Målepunkt	6.5	A			GS2500	19.09.2018

Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste					Utføres av GK			
36.22 Manger barneskule	Luftbeh/Manger Barneskule Hovedbygg	Bytte filter					Ja			
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato	
FILTER AVTREKK		Trykkfall rent	Målepunkt	63	Pa		Byttet.	GS2500	19.09.2018	
FILTER AVTREKK		Trykkfall brukt	Målepunkt	60	Pa			GS2500	19.09.2018	
FILTER FORFILTER		Trykkfall rent	Målepunkt	88	Pa		Byttet.	GS2500	19.09.2018	
FILTER FORFILTER		Trykkfall målt v/ankomst	Målepunkt	189	Pa			GS2500	19.09.2018	
FILTER TILLUFT		Trykkfall rent	Målepunkt	94	Pa		Byttet.	GS2500	19.09.2018	
FILTER TILLUFT		Trykkfall brukt	Målepunkt	93	Pa			GS2500	19.09.2018	

Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste					Utføres av GK			
36.22 Manger barneskule	Luftbeh/Manger Barneskule Hovedbygg	Rengjøring vent					Ja			
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato	
AGGREGAT (36)		Rengjøring av aggregat/komponenter utført	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018	
STYRING (36)		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018	
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018	
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018	

Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste					Utføres av GK			
36.23 Manger barneskule	Luftbeh/Manger Barneskule Sløydsal	Vedlikehold					Ja			
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato	
AGGREGAT (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018	
AGGREGAT (36)		Inntaksrist	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	19.09.2018	
AGGREGAT (36)		Driftstider. Kommentarer knyttet til avvik	Sjekkpunkt			Ja	Urstyrt	GS2500	19.09.2018	
AGGREGAT (36)		Statisk trykk inntak	Målepunkt	79	Pa			GS2500	19.09.2018	



AGGREGAT (36)		Statisk trykk avkast	Målepunkt	6	Pa			GS2500	19.09.2018
AGGREGAT (36)		Statisk trykk tilluft	Målepunkt	115	Pa			GS2500	19.09.2018
AGGREGAT (36)		Statisk trykk avtrekk	Målepunkt	98	Pa			GS2500	19.09.2018
AGGREGAT (36)		Kalkulert virkningsgrad varmegjenvinner	Målepunkt	70	%			GS2500	19.09.2018
FILTER AVTREKK		Trykkfall rent	Målepunkt	35	Pa		Byttet.	GS2500	19.09.2018
FILTER AVTREKK		Trykkfall brukt	Målepunkt	37	Pa			GS2500	19.09.2018
FILTER TILLUFT		Trykkfall rent	Målepunkt	38	Pa		Byttet.	GS2500	19.09.2018
FILTER TILLUFT		Trykkfall brukt	Målepunkt	35	Pa			GS2500	19.09.2018
GJENVINNER ROTERENDE		Driftsstrøm	Målepunkt	0.5	A			GS2500	19.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning setpkt	Målepunkt	20				GS2500	19.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning tilluftstemperatur	Målepunkt	19.4	°C			GS2500	19.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning utetemperatur	Målepunkt	14.5	°C			GS2500	19.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning avtrekkstemperatur	Målepunkt	21.5	°C			GS2500	19.09.2018
SPJELD AVTREKK		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	19.09.2018
SPJELD INNTAK		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	19.09.2018
STYRING (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L1	Målepunkt	236	V			GS2500	19.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L2	Målepunkt	236	V			GS2500	19.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L3	Målepunkt	236	V			GS2500	19.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L1	Målepunkt	136	V			GS2500	19.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L2	Målepunkt	136	V			GS2500	19.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L3	Målepunkt	136	V			GS2500	19.09.2018
VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	19.09.2018
VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER		Gruppe 1	Målepunkt	7.8	A			GS2500	19.09.2018
VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER		Gruppe 2	Målepunkt	8.5	A			GS2500	19.09.2018
VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER		Gruppe 3	Målepunkt	17.9	A			GS2500	19.09.2018
VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER		Gruppe 4	Målepunkt	33.5	A			GS2500	19.09.2018
VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER		Kontroll av innstilte verdier, brann/overhetningstermostat	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	19.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	19.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 -L1	Målepunkt	5.3	A			GS2500	19.09.2018



**Kunde:** Radøy Kommune - Teknisk etat  
**Bygg:** Mangersnesvegen 21  
**Ordrenr:** 6168605

VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 -L2	Målepunkt	5.3	A			GS2500	19.09.2018	
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 -L3	Målepunkt	5.3	A			GS2500	19.09.2018	
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	19.09.2018	
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 - L1	Målepunkt	6.15	A			GS2500	19.09.2018	
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 - L2	Målepunkt	6.15	A			GS2500	19.09.2018	
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 - L3	Målepunkt	6.15	A			GS2500	19.09.2018	
<b>Systemnr/tjeneste</b>	<b>Betjener</b>		<b>Tjeneste</b>				<b>Utføres av GK</b>			
36.23 Manger barneskule	Luftbeh/Manger Barneskule Sløydsal		Bytte filter				Ja			
<b>Artikkelpakke</b>	<b>Produkt- beskrivelse</b>	<b>Måle-/Sjekkpunkt</b>	<b>Metode</b>	<b>Siste måling</b>	<b>Enhet</b>	<b>Sjekk utført</b>	<b>Kommentar siste måling/sjekk</b>	<b>Utført av</b>	<b>Dato</b>	
FILTER AVTREKK		Trykkfall rent	Målepunkt	35	Pa		Byttet.	GS2500	19.09.2018	
FILTER AVTREKK		Trykkfall brukt	Målepunkt	37	Pa			GS2500	19.09.2018	
FILTER TILLUFT		Trykkfall rent	Målepunkt	38	Pa		Byttet.	GS2500	19.09.2018	
FILTER TILLUFT		Trykkfall brukt	Målepunkt	35	Pa			GS2500	19.09.2018	
<b>Systemnr/tjeneste</b>	<b>Betjener</b>		<b>Tjeneste</b>				<b>Utføres av GK</b>			
36.23 Manger barneskule	Luftbeh/Manger Barneskule Sløydsal		Rengjøring vent				Ja			
<b>Artikkelpakke</b>	<b>Produkt- beskrivelse</b>	<b>Måle-/Sjekkpunkt</b>	<b>Metode</b>	<b>Siste måling</b>	<b>Enhet</b>	<b>Sjekk utført</b>	<b>Kommentar siste måling/sjekk</b>	<b>Utført av</b>	<b>Dato</b>	
AGGREGAT (36)		Rengjøring av aggregat/komponenter utført	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018	
STYRING (36)		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018	
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018	
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018	
<b>Systemnr/tjeneste</b>	<b>Betjener</b>		<b>Tjeneste</b>				<b>Utføres av GK</b>			
36.24 Manger barneskule	Avtrekk/Manger Barneskule Skulekjøkken		Vedlikehold				Ja			
<b>Artikkelpakke</b>	<b>Produkt- beskrivelse</b>	<b>Måle-/Sjekkpunkt</b>	<b>Metode</b>	<b>Siste måling</b>	<b>Enhet</b>	<b>Sjekk utført</b>	<b>Kommentar siste måling/sjekk</b>	<b>Utført av</b>	<b>Dato</b>	
VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	19.09.2018	
VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST		Driftsstrøm - L1	Målepunkt		A					

**Kunde:** Radøy Kommune - Teknisk etat  
**Bygg:** Mangersnesvegen 21  
**Ordrenr:** 6168605

VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST		Driftsstrøm - L2	Målepunkt		A					
VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST		Driftsstrøm - L3	Målepunkt		A					
<b>Systemnr/tjeneste</b>										
<b>Betjener</b>		<b>Tjeneste</b>				<b>Utføres av GK</b>				
36.24 Manger barneskule		Avtrekk/Manger Barneskule Skulekjøkken				Rengjøring vent				Ja
<b>Artikkelpakke</b>	<b>Produkt- beskrivelse</b>	<b>Måle-/Sjekkpunkt</b>	<b>Metode</b>	<b>Siste måling</b>	<b>Enhet</b>	<b>Sjekk utført</b>	<b>Kommentar siste måling/sjekk</b>	<b>Utført av</b>	<b>Dato</b>	
VIFTE AVTREKK DIR 1 HAST		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	19.09.2018	