
Fra: Olav Namtvedt <olav-na@online.no>
Sendt: tirsdag 30. oktober 2018 17:03
Til: Bente Kopperdal Hervik
Emne: SV: Tilbakemelding på søknad om idrettsfunksjonell
førehandsgodkjenning
Vedlegg: Radøy idrettslag søknad idrettsfunksjonell godkjenning garderobe
Austmarka tillegg.docx

Hei!
Vedlagt tillegg til søknaden vedk. universell utforming

Mvh

Olav Steinar Namtvedt

Fra: Bente Kopperdal Hervik <bente.kopperdal.hervik@radoy.kommune.no>
Sendt: 26. oktober 2018 11:13
Til: Olav Steinar Namtvedt <olav-na@online.no>
Emne: Tilbakemelding på søknad om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning

Viser til søknad om idrettsfunksjonell førehandsgodkjenning.

Søknaden manglar informasjon universell utforming. Det skal t.d. koma fram av skildringa korleis ein skal utstyra garderobar/dusjar (klappsete, dusjar som ein held sjølve, handtak, benkar, plassering av knaggjar/speglar osv.) og skildring av løysingar for personar med nedsett synsevne (til dømes føringsliner, fargeval/kontrastar, skilt, lys osv.).

Me viser til departementet sin rettleiar "Universell utforming av idretts- og nærmiljøanlegg" (V-0511) og "Forskrift om tekniske krav til byggverk TEK17 (Byggteknisk forskrift), NS 11001-1:2009 Universell utforming av byggverk – Del 1: Arbeids- og publikumsbygninger".

Med venleg helsing
Bente Kopperdal Hervik
rådgjevar kultur
Tlf. 56 34 90 12