



Endringsvarsel NR : 6

PROSJEKTERT NAVN : **Solhall BHG**

Varslet gjelder: Avløp til vasker og kjøkken

Det mangler underlag for lokalisering bunnledninger

Gulv må skjæres, og det må graves opp for bunnledninger til utstyr som er plassert der det ikke er eks avløp i gulv. Det må omfyllingsmasser i grøfter og gjenstøpes.

Me kan prøve å lokalisere eksisterende ledninger, vil ikkje få det heilt nøyaktig, men i nærheten. Ser ikkje at dette er med i vårt tilbudsgrunnlag, dette må avklares.

Kostnad for lokalisering og merking vil ligge rundt 15-18 000,- (+ påslag)
Har ikkje tatt med kostnader for gravearbeider etc

Det haster å få bestilt lokalisering

Avklaringen har innvirkning/konsekvens på følgende :

- Fremdrift
- Pris
- Kvalitet
- Annet

Varslet gjelder i følgende områene (rom nr / etg / bygg) :

Det vedlegges utsnitt fra plantegning (eller annen tegning) som viser hvor avviket gjelder :

Jørgen Rohde, 01.11.2018

Godkjent FOR LOKALISERING OG

Bergen ...30.11.2018...

PER OLAF MOHN BERGE

Sign.

MERKING → Pdf e-mail 02/11/18