
Fra: Beathe Nilsen <beathe@reknesbyggjevarer.no>
Sendt: fredag 18. oktober 2019 16:03
Til: Silje Aileen Hjortland Haukedal
Emne: SV: Vedr Gbnr 102/8 Radøy
Vedlegg: Plan - Hytte 18-10-19.pdf; Fasader Hytte 18-10-19.pdf

Hei igjen.

Nå skal det være ganske så tydelig i forhold til plate på mark. Rekkverket var fjernet på området med plate på mark på den siste tegningen som du mottok. Det er kun rekkverk på det som er over 0,5 m høyt. Høyden er målt på plassen av tiltakshaver – og begge terrassene vil ligge under 0,5 meter.

Med vennlig hilsen

Beathe Iren Nilsen

Reknes Byggjevarer L.L

Tlf : 56355880

Hoved kontoret 56166060

Se vår huskatalog på <http://www.mundus.no>

Følg oss på facebook

<http://www.facebook.com/mundus.no>



Fra: Silje Aileen Hjortland Haukedal <silje.aileen.haukedal@radoy.kommune.no>
Sendt: 18. oktober 2019 13:29
Til: Beathe Nilsen <beathe@reknesbyggjevarer.no>
Emne: SV: Vedr Gbnr 102/8 Radøy

Hei,

Takk for dokumenter.

Det kjem ikkje fram av fasadeteikningane at det er snakk om markterrasse.

Det må visast høgde og gjerde må fjernast.

Med helsing

Silje Haukedal

Konst. Leiar teknisk forvaltning

Radøy kommune

Radøyvegen 1690, 5936 Manger

Tlf.dir: 56 34 90 82

E-post: silje.haukedal@radoy.kommune.no



Fra: Beathe Nilsen [<mailto:beathe@reknesbyggjevarer.no>]

Sendt: fredag 18. oktober 2019 13:20

Til: Silje Aileen Hjortland Haukedal

Emne: Vedr Gbnr 102/8 Radøy

Hei Silje.

Her kommer omsider nye reviderte tegninger.

Som du ser at ved å senke deler av terrassen, samt korte litt inn på den, samt ta naust ut av beregningen -så ligger vi på totalt 169,4 m2 BYA og 100,7 BRA.

Vedlagt ligger oppdatert søknad, tegninger samt tinglyst rettighet til parkering og gangrett over annenmanns grunn.

Så da skal alt være i skjønneste orden.

Med vennlig hilsen

Beathe Iren Nilsen

Reknes Byggjevarer L.L

Tlf : 56355880

Hoved kontoret 56166060

Se vår huskatalog på <http://www.mundus.no>

Følg oss på facebook

<http://www.facebook.com/mundus.no>

