

Fra: Madeleine Fønnes Aase
Sendt: onsdag 30. oktober 2019 15:10
Til: 'waldemar.solheim@norconsult.com'
Emne: Byggesak Gbnr 79/11 Sæbø barnehage - trafikksikring - manglar

Hei.

Har oppdaga ein ting til i søknaden. Sjå utklipp 1.
Ser at du har skrevet i søknad at desse forholda ikkje er relevant. Men desse forholda må erklærast/svarast på. Sjå utklipp 2.

1.

Krav til byggegrunn	
Flom Ikke relevant	
Andre natur- og miljøforhold (plan- og bygningsloven § 28-1) Ikke relevant	

2.

Krav til byggjegrunn (pbl § 28-1)			
Skal byggverket plasserast i område med fare for:			
Flaum (TEK17 § 7-2)	Skal byggverket plasserast i flaumutsatt område? <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	Dersom ja, oppgi tryggleiksklasse: F1 (liten konsekvens og sannsyn lågare enn 1/20 år) F2 (middels konsekvens og sannsyn lågare enn 1/200 år) F3 (stor konsekvens og sannsyn lågare enn 1/1000 år)	Vedlegg nr. F –
Skred (TEK17 § 7-3)	Skal byggverket plasserast i skredutsatt område? <input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	Dersom ja, oppgi tryggleiksklasse: S1 (liten konsekvens og sannsyn lågare enn 1/100 år) S2 (middels konsekvens og sannsyn lågare enn 1/1000 år) S3 (stor konsekvens og sannsyn lågare enn 1/5000 år)	Vedlegg nr. F –
Andre natur- og miljøtilhøve (pbl § 28-1)	<input type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja	Dersom ja, beskriv kompensierende tiltak i vedlegg	Vedlegg nr. F –

Med helsing

Madeleine Fønnes Aase
Rådgjevar/Jurist byggesak

Radøy kommune

Radøyvegen 1690, 5936 Manger
Tlf.dir: 56 34 90 56

E-post: madeleine.fønnes.aase@radoy.kommune.no

