

**RADØY KOMMUNE
SØKNAD OM
TILKNYTING TIL
OFFENTLEG
LEIDINGSNETT**

Skjemaet skal fyllast ut av røyrleggjar som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune

Byggjeplass:

Søre Austmarka 9

Gnr

79

Bnr

110

Fnr

Tomt nr

Eigar av eigedom/sanitæranlegg:

Butikkeiendom Vest AS

Adresse:

Statsm. Michelsensv. 38, 5230 PARADIS

Røyrleggjar:

Bergen Rørteknikk AS

Adresse:

Leirvikflaten 23 - 5179 Godvik

Vedlegg:

Situasjonsplan Kjellarplan Etasjeplan Profilar

Meldinga gjeld tilknytning til offentleg:

for: Vassleidning Avlaupsleidning Overvassleidning
 Bustad Hytte Fjøs Anna


Brutto areal på bygg(a): 1360 mNormal vassmengd etter "Normalreglementet": 1 l/s

Leidningsmaterieill:	Utv. avlaupsleidning	<u>ø110mm PVC</u>
	Innv. avlaupsleidning	<u>ø110mm PVC</u>
	Utv. vassleidning	<u>ø160mm PE100/ø50mm PE80</u>
	Innv vassleidning	<u>ø50mm PE</u>
	Overvassleidning	<u>ø160/200/315mm PVC</u>


Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet: Kpa _____ (mvs) _____

Leidningane skal: Provast Vanleg kontrollLeidningane er: Trykkprovde Kontrollerte Godkjende

Underskrift byggherre:


Bergen 25/01 200 2014

Underskrift røyrleggjar:


Godvik 25/09/14 200

BERGEN RØRTEKNIKK AS
 Leirvikflaten 23 - 5179 GODVIK
 TLF: 55 70 64 60 FAX: 55 70 64 61
 ORG.NR. NO 993 231 150 MVA
 www.bergen-rorteknikk.no

Når tilknytning til offentleg leidning er utført, sender røyrleggjar kopi av dette skjema til kommunen

Tilknyttinga er foreteke den _____ / _____ 200

VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:
80 cm i jord, djupare i fjell, stein og grus.
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
6. Dersom vanleg driftrykk er lågare enn $0,2 \text{ N/m}^2$ (2 kg/cm^2) eller høgare enn $0,6 \text{ N/m}^2$ (6 kg/cm^2) er det **eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: _____

SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
Vatn:	Tilknytingsavgift: $\frac{1360-350}{1010} \times 10$	kr <u>18.375,-</u>	_____
	Årsavgift: _____	kr _____	_____
	Målaravgift pr m^3 <u>kr. 14,10/m^3</u>	kr _____	_____
Kloakk:	Tilknytingsavgift: $\frac{1360-350}{1010} \times 10$	kr <u>19875,-</u>	_____
	Årsavgift: _____	kr _____	_____
	Målaravgift pr m^3 <u>kr. 19,26/m^3</u>	kr _____	_____

Teknisk kontor, den 20.10 2004

 **RADØY KOMMUNE**
5936 MANGER
Underskrift

SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

når melding er godkjent

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

A. Tilknytingsavgift Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

B. Årsavgift Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)
Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknytning til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til atfylling
- trykkprøving
- tilleggsisolering
- grunnleidningar

Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram