

Sjekkliste

Sjekkliste for serviceoppdrag Radøy Kommune

RISNES

ELEKTRO AS



Kunde 10000 - Radøy Kommune Radøyvegen 1690 5936 MANGER	Fra Risnes Elektro AS Idrettsvegen 9 5936 Manger Saksbehandler: RUNE ELVIK Telefon: 56349620 E-post: re@risneselektro.no56349620 re@risneselektro.no	
Ordre / dato Ordre nr.: 37841 10. november 2014	Arbeidssted Bø barnehage 5937 BØVÅGEN	Kontakt Yngve 56349000

Kunde Opplysninger/Ressursnr			
Er Kontaktperson fylt ut	Ja		
Er Ressursnr fylt ut	Nei		
Fyll ut ressursnr.		
Er rett arbeidsstad fylt ut	Ja		
Oppdraget			
Spenningsmåling	Ikke aktuelt		
Amper	Ikke aktuelt		
Isolasjonsmotstand (megging)	Utført		299 Mohm
Kontinuitetsmåling	Ikke aktuelt		
Er arbeidet utført på ein fagmessig måte	Ja		
Er det rydda	Ja		
Føring/Signeringer			
Er det bestilt materiell fra leverandører til ordren som ikkje er blitt registrert på ordren?	Nei		
Er alt av matriell ført?	Ja		
Er alt av timer og km ført?	Ja		
Har kunden signert	Nei		

Dato 02.12.2014	For installatørvirksomheten  RUNE ELVIK
---------------------------	---