



Hammar - kameratane A/S  
Hella 60  
5936 MANGER

Referanser:

Dykkar:

Vår: 15/1291 - 15/7613

Saksbehandlar:

Tonje Nepstad Epland

tonje.epland@radoy.kommune.no

Dato:

26.06.2015

## Byggesak gbnr 33/178 Hella Indre - naust - mellombels svar

Radøy kommune stadfestar å ha motteke dykkar søknad om løyve til tiltak for oppføring av naust 25.06.15.

Sakshandsamingsfrist er tre veker frå det ligg føre komplett søknad.

### Trong for tilleggsopplysningar

Søknaden må supplerast med følgjande opplysningar før den kan handsamast:

- Det følgjer av dispensasjonsvedtaket vilkår nr 1 at «*alle tiltak skal utførast i tråd med kommuneplanen*». Det følgjer av kommuneplanen pkt 2.8.2 at «*Det er ikkje tillate med knevegg over 20 cm ved yttervegg i bygning som ikkje skal nyttast til varig opphald.*» Knevegger er ikkje måsett på vedlagt snitt. Det må sendast inn målsett snitt som viser at kommuneplanen pkt 2.8.2 er oppfylt.
- Det er registrert 4 heimelshavare på gbnr 33/52 frå 21.07.2014. Kommune legg til grunn registrerte heimelshavare som grunnlag for nabovarsling med mindre det ligg føre dokumentasjon for at heimelshavartilhøva er endra.
- Det er opplyst at eigedomen er planert. Kommunen ber om meir opplysningar om dette tiltaket.
- Det er opplyst i følgjebrev av 24.06.15 at nabofråsegn vert ettersendt.

Med helsing

Tonje Nepstad Epland  
leiar teknisk forvaltning

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Mottakarar:**

Hammar - kameratane A/S

Hella 60

5936

MANGER