

I forbindelse med lynnedslag Torsdag 27 August er status følgende:

Torsdag 27 August:

- Vaktutrykning Torsdag 27 August klokken 22.40, feilsøking, fått 1 sløyfe inn.

Fredag 28 August:

- Konstatert feil på sløyfe 1 samt dørhøldemagneter, hele sløyfen var ute.
- Diverse feilsøking, konstatert feil på 29 adresser.
- Byttet Delta DA Quad sløyfemodul samt 16 enheter, fått deler av sløyfen samt DHM inn.

Mandag 31 August:

- Hentet utstyr hos Eltek, byttet 13 adresser til for å få sløyfen feilfri, fått bestilling på resten av detektorene på sløyfen grunnet P&G ikke kan gå god for eksisterende detektorer som ikke er byttet. Dette grunnet overspenninger på sløyfen. Utført diverse tester samt klokke-test, bestilt nye detektorer.

Torsdag 03 September:

- Byttet resterende detektorer på sløyfen, testet OK, levert ubenyttede detektorer tilbake til Eltek.

Vennlig hilsen

Tom Andre Tysse

Service-teknikker
mobil: 93 41 66 18



Brannvarslingsanlegg Manger Velferdssenter