
Fra: Einar Færø
Sendt: 14. oktober 2015 11:37
Til: Lisbeth Alvær; Tonje Nepstad Epland
Kopi: Tore Rikstad
Emne: VS: Ang. Prestmarka barnehage avd. Solstrålen

Fra: Grethe Elin Mjelde
Sendt: 14. oktober 2015 11:20
Til: Einar Færø
Kopi: Grethe Fosse; Rita Amundsen
Emne: Ang. Prestmarka barnehage avd. Solstrålen

Hei.

Mandag 12/10-15 utførte jeg et tilsyn hos Prestmarka barnehage (alle avd.) etter «Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler»

Det ble i august 2015 opprettet en ny avd. (Solstålen) i lokaler til den gamle sjukeheimen. Jeg fikk vite om dette da jeg avtalte tilsyn i oktober.

Det skulle vært søkt om godkjenning før oppstart - § 6 i forskriften:

Søknad skal fremlegges for godkjenningsmyndigheten når det foreligger plan for etablering, utvidelse eller endring av virksomheten.

Videre sier §6 følgende:

Forskriften inneholder både bygningstekniske og driftsmessige bestemmelser. For nye tiltak som også er søknadspliktige etter plan- og bygningsloven, er det hensiktsmessig å dele godkjenningen i 2 trinn:

- Trinn 1 – Barnehageeier søker om samtykke til planer for ny virksomhet eller større endringer/utvidelser/rehabiliteringer/tilbygg mv. Samtykke bør gis samtidig med at plan- og bygningsmyndigheten behandler rammesøknaden for tiltaket.
- Trinn 2 – Leder for barnehagen søker om godkjenning ifølge bestemmelser omkring driften av barnehagen. Godkjenning gis så vidt mulig før oppstart.

Da barnehagen er etablert i rom og korridor i det gamle sjukeheimen antas det at det er søkt om bruksendring etter plan- og bygningsloven.

Miljørettet helsevern er usikker på om lyskrav (tilgang til dagslys) blir overholdt.

Når en ny avdeling opprettes, skal barnehagen godkjennes på nytt etter forskriften (Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler m.v.).

Godkjenning etter forskriften forutsetter at ALLE avdelinger tilfredsstillt kravene til godkjenning, dersom ikke vil godkjenningen falle bort.

Så lenge barnehage er en enhet, må den ses på i helhet!

Jeg ønsker tilbakemeling på om bruksendring er godkjent og om det er tilstrekkelig med lys (dagslys) til lokalet.

Mvh

Grethe Elin Mjelde

Teknisk-hygienisk ingeniør

Miljøretta helsevern

 tlf: **56 37 57 70**

 mob: **95 01 96 09**

 mail: mje@lindas.kommune.no