


Q-1

RADØY KOMMUNE

14/515

14/70-2 FK -05, 97



RADØY KOMMUNE  
SØKNAD OM  
TILKNYTING TIL  
OFFENTLEG  
LEIDNINGSNETT

Skjemadet skal fyllast ut av røyrleggjaren som skal utføra arbeidet og sendast i 2 eksemplar til Radøy kommune

TPS

16 JAN 2016

45/434

Byggjeplass:

Manger

Gnr

45

Bnr

434

Fnr

Tomt nr

Eigar av eigedom/sanitæranlegg:

Stine V og Thomas Valdeonæ

Adresse:

Røyrleggjar:

Hjelmås VVS AS

Adresse:

Leknesvegen 183  
5915 Hjelmås

Vedlegg:

 Situasjonsplan     Kjellarplan     Etasjeplan     Profilar

Meldinga gjeld tilknytning til offentleg:

 Vassleidning     Avlaupsleidning     Overvassleidning

for:

 Bustad     Hytte     Fjøs     Anna

Brutto areal på bygg(a): \_\_\_\_\_ m

Normal vassmengd etter "Normalreglementet": \_\_\_\_\_

Leidningsmateriell:

Utv. avlaupsleidning

PP PN6

Innv. avlaupsleidning

PP PN6

Utv. vassleidning

Pe 80 PN10

Innv vassleidning

Rør i Rør

Overvassleidning

Omtrentleg trykk i tilknytningstidspunktet:

Kpa \_\_\_\_\_ (mvs) \_\_\_\_\_

Leidningane skal:

 Prøvast Vanleg kontroll

Leidningane er:

 Trykkprøvd Kontrollerte Godkjende

Underskrift byggherre:

Underskrift røyrleggjar:

Hjelmås VVS AS

Peder Hagesøter

/ 200

Hjelmås 12/11 2013

Når tilknytning til offentleg leidning er utført, sender røyrleggjar kopi av dette skjema til kommunen

Tilknytninga er føreteke den \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 200

## VILKÅR FOR TILKNYTING TIL OFFENTLEG LEIDNINGSNETT:

Melding om utføring av sanitæranlegg vert godkjent på følgjande vilkår:

1. Røyrleggjar og eigar av sanitæranlegg skal retta seg etter gjeldande sanitærreglement ("Normalreglementet for sanitæranlegg")
2. Arbeidet skal utførast i samsvar med godkjent melding og teikningar av offentleg godkjent røyrleggjar.
3. Det må meldast av for kontroll, **seinast 2 dagar før** arbeidet tek til.
4. Røyrleggjar og eigar må retta seg etter "Forskrifter for vass- og kloakkavgifter" for Radøy kommune vedtekne i kommunestyret 01.01.97, utdrag følgjer vedlagt.
5. Naudsynt overdekking for leidningane er:  
**80 cm** i jord, djupare i fjell, stein og grus.  
Ved tilleggsisolering kan minste overdekking reduserast til **50 cm**.  
Ved bruk av vassleidning m/el. kabel skal denne vere dekt med **min. 30 cm** jord eller **10 cm** betong.
6. Dersom vanleg driftrykk er lågare enn  $0,2 \text{ N/m}^2$  ( $2 \text{ kg/cm}^2$ ) eller høgare enn  $0,6 \text{ N/m}^2$  ( $6 \text{ kg/cm}^2$ ) er det **eigar** sitt ansvar å halda trykkauke eller reduksjonsanlegg.
7. Evt andre vilkår: \_\_\_\_\_


### SKAL FYLLAST UT AV TEKNISK KONTOR

### AVGIFTSATSANE VERT:

	Sats:		Dato
<b>Vatn:</b>	Tilknytingsavgift: _____	kr	<u>18375,-</u>
	Årsavgift: _____	kr	<u>3564,-</u> <u>tilken.</u>
	Målaravgift pr m <sup>3</sup> : _____	kr	_____
<b>Kloakk:</b>	Tilknytingsavgift: _____	kr	_____
	Årsavgift: _____	kr	_____
	Målaravgift pr m <sup>3</sup> : _____	kr	_____

Teknisk kontor, den

07.04 2014

 **RADØY KOMMUNE**  
5936 MANGER  
Underskrift

### SAKSGANG:

Dette skjema skal sendast inn til Radøy kommune utfylt i 2 eksemplar

1 kopi vert returnert røyrleggjar

1 original vert returnert eigar

**når melding er godkjent**

Teknisk avdeling arkiverer 1 original

Teknisk kontor sender melding til økonomikontoret i Radøy kommune

**A. Tilknytingsavgift** Straks skjema er registrert, for innkrevjing av avgifta

**B. Årsavgift** Nybygg når bygget vert teken i bruk (bruksløyve)  
Eksisterande bygg straks leidning er tilknytt offentleg nett

Røyrleggjar skal returnera kopi av side 1 til teknisk kontor straks tilknyting til offentleg leidning er utført.

Kontroll skal utførast ved:

- grøfter klar til attfylling

- trykkprøving

- tilleggsisolering

- grunnleidningar

**Møter ikkje kontrolløren opp til avtala tid, kan arbeidet halda fram**