

Kartleggingskjema universell utforming av bygg og anlegg

21.05.2013

Kartlagt av:

Dato:

Kartlagt område:

WEB				2	3	4	5	6
Parkering	ja	nei	i.a	Syn	Hørsel	Bevegelse	Orientering	Miljø
Er det P-plass for HC-biler nær hovedinngang						4	5	
Er det p-plass for elektriske rullestoler nær hovedinngang						4	5	
Er det tillatt stoppested like ved hovedinngang (innen 15m)				2		4	5	
Er minimum 5% av p-plass reservert Hc-biler, minimum 2stk						4		
Er adkomst fra p-plass til hoved gangadkomst trinnfri og uten hindringer				2		4		
Er underlag jevnt				2		4		
Er underlag fast				2		4		6
Er underlag vedlikeholdt				2		4		6
Er underlag sklisikker				2		4		
Er det fri høyde 2,1m på p-plass				2		4		
Er reservert Hc p-plass skiltet						4		
Er reservert Hc p-plass merket med symbol på underlaget						4		
Har reservert Hc p-plass minimum areal 4.5m x 6.0m						4		
Er stigning maksimalt 1:20 på reservert p-plass						4		
Er tverrfall maksimalt 2% på reservert p-plass				2		4		
Er det minimum belysning 30 lux på ute p-plass				2	3	4	5	
Er det minimum belysning 75 lux på innendørs p-plass				2	3	4	5	
Har betalingsautomater betjeningshøyde mellom 80cm x 110cm						4		
Er adkomst til betalingsautomat trinnfri						4		
Er det fritt horisontalt areal foran betalingsautomat på 1,6m x 1,6m						4		
Er p-plass for el.rullestol minimum 1.75m x 2.0m						4		
Er det tilgjengelig stikkontakt ved p-plass for el.rullestol						4		

Annet:



Hoved gangadkomst	ja	nei	i.a			4		
Er stigning maksimalt 1:20 på vei lengre enn 3 meter						4		
Er stigning maksimalt 1:12 på vei kortere enn 3 meter						4		
Er det hvileareal på 1,6m x 1,6m for hver 0,6 m stigning						4		
Er fri høyde i gangbane minimum 2,25m				2		4		
Er underlag jevnt				2		4		
Er underlag fast				2		4		6
Er underlag vedlikeholdt				2		4		6
Er underlag sklisikker				2		4		
Er fri bredde minimum 1.8m på gangbane,(evt 1.4m for vei kortere enn 5m)				2		4		
Er tverrfall maksimalt 2%				2		4		
Er gangadkomst trinnfritt eller med nivåforskjell på maks 2cm				2		4		
Er det retningsgivende informasjon				2	3	4	5	
Er gangbane visuelt markert				2	3	4	5	
Er gangbane taktilt markert				2	3		5	
Er det minimum 30 lux i hoved gangadkomst				2	3	4	5	
Er lysarmatur avblendet				2	3	4	5	
Annet:								
Utvendig rampe	ja	nei	i.a					
Er stigning maksimalt 1:20, (lengde mindre enn 3m kan være 1:12)						4		
Er det fritt horisontalt areal foran og etter rampe på 1,6m x 1,6m						4		
Er det hvileareal med lengde 1.5m for hver 0,6 m høydeforskjell						4		
Er det sammenhengende håndlister gjennom hele rampe forløp.				2		4		6
Går håndlister minimum 30cm utforbi rampe øverst				2		4	5	
Går håndlister minimum 30cm utforbi rampe nederst				2		4	5	
Er håndlister avrundet				2		4	5	
Er det håndlister på begge sider				2		4	5	
Er håndlist i to høyder, 70cm og 90cm				2		4	5	
Er det kontrast (K=0.4) på håndlister				2		4	5	
Er det minimum 90 cm fri bredde mellom håndlister på rekkverk				2		4		

Er håndlist plassert minimum 5cm fra vegg				2		4		
Har håndlist tilnærmet rundt tverrsnitt med tykkelse 4-5cm				2		4		
Annet:								
Utvendig trapp	ja	nei	i.a					
Er inntrinn like i hele trappeløpet				2		4	5	
Er opptrinn like i hele trappeløpet				2		4	5	
Er det varselfelt i hele bredden av trappen øverst				2		4	5	
Er dybde på varselfelt 60cm øverst				2		4	5	
Avsluttes varselfelt ett trinns dybde før første trinn øverst				2		4	5	
Har varselfelt kontrast K=0.8				2		4	5	
Er det oppmerksomhetsfelt helt inntil nederste trinn				2		4	5	
Er dybde på oppmerksomhetsfelt minimum 60cm i hele trappens bredde nederst				2		4	5	
Er det 4cm kontraststripe (K=0.8) på trappeforkant på øvrige trinn				2		4	5	
Er det ekstra belysning ved begynnelse av trapp øverst				2		4	5	
Er det ekstra belysning ved begynnelse av trapp nederst				2		4	5	
Er det sammenhengende håndlister gjennom hele trapp forløp.				2		4	5	6
Går håndlister minimum 30cm utforbi trapp øverst				2		4	5	
Går håndlister minimum 30cm utforbi trapp nederst				2		4	5	
Er håndlister avrundet				2		4	5	
Er det håndlister på begge sider				2		4	5	6
Er håndlist i to høyder, 70cm og 90cm				2		4	5	
Er det kontrast (K=0.4) på håndlister				2		4	5	
Er håndlist plassert minimum 5cm fra vegg				2		4	5	
Har håndlist tilnærmet rundt tverrsnitt med tykkelse 4-5cm				2		4	5	
Annet:								
Utvendig skilt / informasjon	ja	nei	i.a					

Er det logisk veifinnersystem				2	3		5	
Er det systematisk veifinnersystem				2	3		5	
Er skilt i kontrast (K=0.4) til omgivelser rundt				2	3		5	
Er bokstaver i kontrast (K=0.8) på skilt				2	3		5	
Er bokstavhøyden mellom 30mm - 50mm på skilt (STORE BOKSTAVER) som skal leses inntil 3m avstand				2	3	4	5	
Er det mulig å komme helt inntil skilt				2	3	4	5	
Er det talende skilt ved hoveddør / orienteringspunkter				2			5	

Annet:

Vegetasjon / planter ute	ja	nei	i.a					
Er vegetasjon vedlikholdt slik at det ikke hindrer fri bredde i gangbane				2		4		6
Er det fritt for gress i inngangsparti								6
Er det fritt for bjørk, or, hassel, salix ved hovedinngang								6
Er det fritt for påskeliljer, tulipan, svibel, prestekrage ved hovedinngang?								6
Annet:								
Uteoppholdsareal	ja	nei	i.a					
Er stigning maksimalt 1:20, evt 1:12 for kortere avstander (maksimum 3m)						4		
Er underlag jevnt				2		4		
Er underlaget fast				2		4		6
Er underlaget vedlikeholdsritt				2		4		6
Er underlaget sklisikkert				2		4		
Er det tydelig gangbane eller ledelinje til viktige punkt				2	3		5	
Er fri bredde minimum 1.8m på gangbane,(evt 1.4m for kortere strekning)						4		
Er det fritt horisontalt areal på minimum 1.6mx1.6m ved viktige punkt						4		
Er arealet trinnfritt eller med nivåforskjell på maks 2cm						4		
Er det utemøbler for hvile						4		
Er sitteøyde mellom 45 - 50cm						4		
Er det ryggstøtte på utemøbler						4		
Er det armlener på utemøbler						4		
Er fri høyde under bord 67cm med dybde 50cm						4		
Er største avtand mellom hvilemøbler 150meter						4		
Annet:								
Hovedinngang	ja	nei	i.a					
Er inngangsparti logisk plassert				2	3		5	
Er inngangsparti skjermet mot vind og nedbør				2	3		5	

Er det visuelt oppmerksomhetsfelt foran hovedinngangsdør				2	3		5	
Er det taktilt oppmerksomhetsfelt foran hovedinngangsdør				2	3		5	
Har callinganlegg tydelig lesbar tekst				2	3		5	
Har callinganlegg god lyd kvalitet				2	3		5	
Er det fritt for røykesoner rett ved inngangspartiet							5	6
Er det fritt horisontalt areal på minimum 1.5mx1.5m utenfor dørens slagretning						4		
Er underlag jevnt				2		4		
Er underlag fast				2		4		6
Er underlag vedlikeholdt				2		4		6
Er underlag sklisikkert				2		4		
Er det trinnfritt, eller maksimalt 2cm nivåforskjell				2		4		
Er terskelhøyde maksimalt 2,5cm				2		4		
Er terskel avfaset				2		4		
Er inngangsparti belyst med min 100 Lux				2	3	4	5	
Er kontrast på dør minimum K=0.4				2	3	4	5	
Er fri bredde i dør min 90cm						4		
Er fri høyde i dør 200cm						4		
Er trekraft for å åpne dør maksimal 2kg						4		6
Er det automatisk døråpner						4	5	
Er evt betjeningsknapp for dørautomatikk plassert i høyde 80-110cm					3	4		
Er evt betjeningsknapp for dørautomatikk plassert på dørens låsside					3	4		
Er evt betjeningsknapp for dørautomatikk plassert utenfor dørens slangradius					3	4		
Er det kontrast minimum K=0.4 på dørhåndtak				2	3		5	
Er det kontrast minimum K=0.4 på døråpner				2	3		5	
Er det kontrast minimum K=0.4 på callinganlegg				2	3		5	
Er evt glassfelt i dør merket i to høyder (0,9 og 1,5), med kontrast K=0.8				2	3		5	
Type dør:								
Annet:								
Tribuner utendørs / innendørs	ja	nei	i.a					
Er stigning maksimalt 1:20 på vei lengre enn 3 meter						4		

Er stigning maksimalt 1:12 på vei kortere enn 3 meter						4		
Er det hvileareal på 1,6m x 1,6m for hver 0,6 m stigning						4		
Er fri høyde i gangbane minimum 2,25m				2		4		
Er underlag jevnt				2		4		
Er underlag fast				2		4		6
Er underlag vedlikeholdt				2		4		6
Er underlag skliskker				2		4		
Er fri bredde minimum 1.8m på gangbane				2		4		
Er tribunen trinnfritt eller med nivåforskjell på maks 2cm				2		4		
Er min 2% av plassene tilrettelagt for rullestolbruker				2		4		
Er det teleslynge eller IR-anlegg				2	3			
Er teleslynge merket med symbol at det finnes				2	3			
Har evt søyler i gangbane kontrast K=0.4, eller markert med kontraststriper K=0.8				2			5	
Har evt hindringer i gangbane kontrast K=0.4, eller m. med kontraststriper K=0.8				2			5	
Er det tydelig gangbane eller ledelinje til viktige punkt				2			5	
Annet:								

Atkomstareal / Resepsjonsområde	ja	nei	i.a					
Er det trinnfritt, eller maksimalt 2cm frem til nødvendige funksjoner						4		
Har gangbane fri bredde 1.5m, fritt for hindringer, frem til nødvendige funksjoner				2		4		
Har evt søyler i gangbane kontrast K=0.4, eller markert med kontraststriper K=0.8				2			5	
Har hindringer i gangbane kontrast K=0.4, eller m. med kontraststriper K=0.8				2			5	
Er det tydelig gangbane eller ledelinje til nødvendige funksjoner				2			5	
Er det sittemulighet						4		6
Har viktig inventar kontrast K=0.4				2			5	
Er kønummermaskin minst 50cm fra hjørne i betjeningshøyde 80-110cm						4		
Har kønummermaskin hørbar varslings					3		5	
Har kønummermaskin synlig varslings				2	3		5	
Er kommunikasjonsveier lette å finne				2	3		5	
Er det fritt for plantene julestjerner, svibel, gerbia, tulipan?								6
Er det fritt for vegg til vegg tepper					3			6
Er det fritt for gardiner					3			6
Er det fritt for vedfyring i peis								6
Er det etablert rutiner for renhold								6
Bli det brukt allergivennlige midler i renhold								6

Annet:

Skranke / billettsalg	ja	nei	i.a					
Er minst 1 meter av skranke i maksimal høyde 80cm						4		
Er det fri høyde minimum 67cm under deler av skranke						4		
Er innventar montert med betjeningshøyde mellom 80-110cm						4		
Er det fritt horisontalt gulvareal minimum 1.5mx1.5m foran skranke						4		
Er det skrankeslynge					3			
Er skrankeslynge merket med symbol at det finnes					3			
Er det minimum belysning 300 lux ved skranke				2	3	4	5	
Er det krykkeholder til å feste krykke til						4		

Annet:



Yttertøy garderobe	ja	nei	i.a					
Er det benk med sittehøyde 45-50cm						4		6
Er skuffer / hyller i høyde mellom 40 - 110cm						4		
Er knagger / garderobestenger i to høyder, en i maksimal høyde 110cm						4		
Er underkant speil maksimalt 90cm						4		
Er overkant speil minimum 200cm over gulv						4		
Har innredning kontrast K=0.4				2	3		5	
Er det etablert rutiner for renhold								6
Blir det brukt allergivennlige midler i renhold								6
Er det fri 1,5m bredde i gangsoner, fritt for hindringer, frem til viktige punkt				2		4		
Annet:								
Toalett / dusj anlegg / garderobe	ja	nei	i.a					
Er det minst ett Hc-toalett i hver etasje						4		
Er det terskelfritt, eller maksimalt 2.5cm avfaset terskel						4		
Er fri bredde i dør min 90cm						4		
Er fri høyde i dør min 200cm						4		
Er trekraft for å åpne dør maksimal 2kg						4		6
Er det kontrast (K=0.4) på dør				2	3		5	
Er toalett tydelig taktilt skiltet				2	3		5	
Er toalett tydelig visuelt skiltet				2			5	
Er det ekstra håndtak på innside dør						4		
Er det kontrast (K=0.4) mellom gulv - vegg				2			5	
Er det fritt snuareal på minimum 1.5m						4		
Er det minimum 90 cm fri plass på begge sider av WC, evt speilvendte WC						4		
Er forkant av WC minimum 85cm fra bakvegg						4		
Er setehøyde toalett mellom 48-50cm						4		
Er det 67cm fri høyde under vask						4		
Er det 50cm fri dybde under vask						4		
Er vaskens avløpsrør tilbaketrasket						4		
Er det armstøtter på begge sider av toalettet						4		6

Er det toalettrull på armstøtten						4		
Er det ettgreps blandebatteri						4		
Er innventar montert med betjenningshøyde mellom 80-110cm						4		
Er det minimum 300 lux belysning i rommet			2	3			5	
Er lyssetting ved speil og i rommet avblendet			2				5	
Er det knagger i to høyder, lavest i maksimal høyde 110cm						4		
Er underkant speil maksimalt 90cm						4		
Er overkant speil minimum 200cm over gulv						4		
Er det trinnfritt til dusjsone						4		
Er areal i dusjsone minimum 1,6m x 1,3m						4		
Er det sete / stol til å ha i dusjen						4		6
Er det støttehåndtak i dusj						4		6
Er det ettgreps dusjarmatur med termostat						4		
Kan dusjhode høydereguleres mellom 80 - 210cm						4		
Har kraner og annet inventar kontrast (K=0.4)			2				5	
Er det garderobebenk med sittehøyde 45-50cm						4		
Er skuffer / hyller i høyde mellom 40 - 110cm						4		
Er det allergivennlig såpe								6
Er det alarmknapp / snor for tilkalling av hjelp			2	3		4	5	6
Er det etablert rutiner for renhold								6
Blir det brukt allergivennlige midler i renhold								6
Annet:								
Kantine / servering	ja	nei	i.a					
Er det trinnfritt, eller nivåforskjell på maks. 2cm frem til nødvendige funksjoner						4		
Er trekraft for å åpne dør maksimal 2kg						4		
Er det fri 1,5m bredde i hoved gangsoner, fritt for hindringer, frem til viktige punkt						4		
Er stoler i kantinen flyttbare						4		
Er bord i kantinen flyttbare						4		
Er det fri høyde under bord minimum 67cm og dybde minimum 50cm.						4		
Er det gode kommunikasjonsforhold / akustikk			2	3			5	

Tilbys det ulike dietter (laktosefri, glutenfri, nøttestfri) evt hvilke									6
Er minst 1 meter av disken i maksimal høyde 80cm							4		
Er det fri høyde minimum 67cm under deler av disken							4		
Er det fritt horisontalt areal minimum 1.5mx1.5m foran disk og til bord							4		
Er viktig inventar montert med betjenningshøyde mellom 80-110cm							4		
Er det etablert rutiner for renhold									6
Bli det brukt allergivennlige midler i renhold									6
Annet:									

Forsamlingsrom / møterom / auditorium	ja	nei	i.a					
Er møblering slik at likeverdig deltagelse sikres				2	3	4	5	6
Er fri bredde i dør min. 90cm						4		
Er fri høyde i dør min. 200cm						4		
Er det trinnfritt, eller nivåforskjell på maks. 2cm inn i lokalet						4		
Er det likeverdig tilgang til talerstol						4		
Er det likeverdig tilgang til podium						4		
Er det likeverdig tilgang til scene						4		
Er min 2% av de faste plassene tilrettelagt for rullestolbruker						4		
Er det fritt for vegg til vegg tepper					3	4		6
Er det fritt for gardiner					3			6
Er det etablert teleslynge/IR-anlegg					3			
Er lydoverføringssystem merket med symbol at det finnes					3			
Er det etablert rutiner for renhold								6
Blir det brukt allergivennlige midler i renhold								6
Har gangbane fri bredde 1.5m, fritt for hindringer, frem til nødvendige funksjoner				2		4		

Annet:

Aktivitetsrom / svømmehall / gymsal o.l.	ja	nei	i.a					
Er fri bredde i dør min. 90cm						4		
Er fri høyde i dør min. 200cm						4		
Er det trinnfritt, eller nivåforskjell på maks. 2cm frem til nødvendige funksjoner						4		
Har gangbane fri bredde 1.5m, fritt for hindringer, frem til nødvendige funksjoner						4		
Er det baderampe (jmf krav for innvendig rampe) i svømmebasseng						4		6
Er det etablert rutiner for renhold								6
Blir det brukt allergivennlige midler i renhold								6

Annet:

Badstu	ja	nei	i.a					
Er det terskelfritt, eller max 2,5cm avfaset terskel						4		
Er det fri bredde i dør minimum 90cm						4		
Er fri høyde i dør min. 200cm						4		
Er det fri gulvplass til forlytning fra rullestol til benk						4		
Er sittehøyde på nederste benk 48-50cm						4		
Er det alarmknapp / snor for tilkalling av hjelp				2	3	4	5	6
Annet:								

Kontor	ja	nei	i.a					
Er det fritt areal på 1.5mx1.5m på cellekontor							4	
Er det fritt for gardiner					3			6
Er det fritt for vegg til vegg tepper					3		4	6
Er det tilfredstillende lydforhold i kontorlandskap					3			
Er fri bredde i dør 90cm								
Er fri høyde i dør 200cm				2			4	
Er det trinnfri adgang eller nivåforskjell på maks. 2cm							4	
Hoved gangareal	ja	nei	i.a					
Er hovedgangarealet trinnfritt eller med nivåforskjell på maks. 2cm							4	
Er stigning maksimalt 1:20 på vei lengre enn 3 meter							4	
Er overflaten jevn				2			4	6
Er overflaten sklisikker				2			4	
Gir overflaten liten motstand mot rullende materiell							4	
Er det nivåfritt i hoved gangareal							4	
Er evt nivåforskjeller sikret				2			4	5
Er evt nivåforskjeller merket				2			4	5
Er det minimum 150 lux				2	3			5
Har evt søyler i gangbane kontrast K=0.4, eller markert med kontraststriper K=0.8				2	3			5
Har evt hindringer i gangbane kontrast K=0.4, eller markert med kontraststriper K=0.8				2	3			5
Er min fri bredde 1.5m (evt for kortere en 5m, 1.2m)							4	
Er det fritt for motlys og blinding				2	3			5
Er det ved retningsendring minimum fri passasjebredde 2.3m (totalt)							4	
Er fri høyde i gangbane 2,25m (TEK-10 §12-6, 1. ledd m/veiledning)				2			4	
Stikker det gjenstander på mer enn 10 cm ut fra vegg				2			4	
Er det etablert rutiner for renhold								6
Blir det brukt allergivennlige midler i renhold								6
Annet:								

Innvendige dører	ja	nei	i.a					
Er trekraft som trengs for å åpne døren maksimalt 2kg						4		6
Er glasdører merket med kontrast (K=0.8)				2	3		5	
Er dørvidere / bøylor i høyde 80-110cm						4		
Er det fri bredde ved dørens låskant 50cm						4		
Er fri bredde dør minimum 90cm						4		
Er minimum fri høyde i dør 200cm						4		
Er det terskelfritt, eller max 2,5cm avfaset terskel						4		
Er evt døråpner plassert utforbi dørens slagradius						4		
Har evt døråpner / kortleser kontrast (K=0.4) merket med symbol				2	3		5	
Er evt døråpner / kortleser plassert 50cm fra innvendig hjørne				2			5	
Har dør minimum kontrast (K=0.4)					3		5	

Annet:

Innvendige trapper	ja	nei	i.a					
Er underkant trappeløp avskjernet slik at minste høyde er 2.20m				2		4	5	
Er inntrinn like i hele trappeløpet				2		4	5	
Er inntrinn minimum 25cm				2		4	5	
Er opptrinn like i hele trappeløpet				2		4	5	
Er opptrinn maksimum 18cm				2		4	5	
Er det varselfelt i hele bredden av trappen øverst				2		4	5	
Er dybde på varselfelt 60cm øverst				2		4	5	
Avsluttes varselfelt ett trinns dybde før første trinn øverst				2		4	5	
Har varselfelt kontrast K=0.8				2		4	5	
Er det oppmerksomhetsfelt helt inntil nederste trinn				2		4	5	
Er dybde på oppmerksomhetsfelt minimum 60cm i hele trappens bredde				2		4	5	
Er det 4cm kontraststripe (K=0.8) på hvert inntrinn.				2		4	5	
Er det 2cm kontraststripe (K=0.8) på hvert opptrinn				2		4	5	
Er det håndlister på begge sider				2		4		6
Er håndlist i to høyder, 70cm og 90cm				2		4		6
Er det sammenhengende håndlister gjennom hele trappe forløp.				2		4		6
Går håndlister minimum 30cm utforbi trapp øverst				2		4		
Går håndlister minimum 30cm utforbi trapp nedrest				2		4		
Er håndlister avrundet i endene				2		4		
Er det kontrast (K=0.8) på håndlister				2		4	5	
Er håndlist plassert minimum 5cm fra vegg				2		4		
Har håndlist tilnærmet rundt tverrsnitt med tykkelse 4-5cm				2		4		
Er det ved hver etasje taktil etasjeangivelse på håndlistens underside				2			5	
Er det minimum belysning 200 lux				2	3		5	
Annet:								
Innvendige ramper	ja	nei	i.a					
Er innvendig nivåforskjell løst med rampe						4		6
Er stigning maksimalt 1:20, (Ved lengde mindre enn 3m kan det være 1:12)						4		
Er det fritt horisontalt areal foran rampe på 1.5m x 1.5m						4		

Er det fritt horisontalt areal etter rampe på 1,5m x 1,5m						4		
Er det hvilerepos 1,5m x 1,5m pr 60cm høydeforskjell						4		
Er det håndlist på begge sider av rampe				2		4		6
Er håndlist i to høyder, 70cm og 90cm				2		4		6
Går håndlister sammenhengende gjennom hele rampe forløp.				2		4		6
Er det minimum 90cm fri bredde mellom håndlister				2		4		
Går håndlister minimum 30cm utforbi rampe øverst				2		4		
Går håndlister minimum 30cm utforbi rampe nederst				2		4		
Er håndlister avrundet i endene				2		4		
Er det markert i hele rampens bredde med min 4cm kontraststripe (K=0.8)				2			5	
Annet:								

Heis	ja	nei	i.a					
Er det minst en heisstol som har minimum bredde 1.1m og dybde 2.1m (Ved kun to etasjer, minimum 1.1m x 1.6m)							4	
Er det håndlist på minst en sidevegg				2			4	6
Er det hvile-sete							4	6
Er det minimum belysning 150 lux				2	3			5
Er det kontrast (K=0.4) mellom vegger, gulv, tak				2	3			5
Er det hørbar informasjon				2	3			5
Er det visuell informasjon				2	3			5
Er det taktil informasjon				2				
Er det automatiske dører				2			4	6
Er det minst en heis med min lysåpning 90cm i dør				2			4	
Er det kontrast (K=0.4) mellom heisdør og vegger				2	3			5
Er det taktilt oppmerksomhetsfelt i gulv ved heisdør				2				
Styres heisen med automatisk kjøring til angitt etasje (ikke påholden knapp)							4	5
Er det snusirkel på 1.6m utenfor heisdør							4	
Er det montert speil i heis på motstående vegg ifht dør							4	

Annet:

Betjeningstablå i heis	ja	nei	i.a					
Er aktive knapper i betjenings høyde 90-110cm							4	
Er tablå minimum 40cm fra innvendig hjørne							4	
Er det kontrast (K=0.8) mellom knapper og tablå				2	3			5
Har tablå skriftstørrelse 3cm				2	3			5
Har tablå taktil skrift				2				
Har tablå punktskrift				2				
Fremgår utgangsetasjen tydelig på tablå				2	3			5

Annet:

Innvendig skilt / informasjon	ja	nei	i.a					
Er det logisk / systematisk veifindersystem				2	3		5	
Er skilt i kontrast (K= 0.4) til omgivelsene				2	3		5	
Er bokstaver i kontrast (K=0.8) på skilt				2	3		5	
Er det mulig å komme helt inntil skilt				2	3	4	5	
Er senter av informasjon i høyde 1.4m til 1.6m over gulv				2	3	4	5	
Er bokstavhøyden mellom 30mm - 50mm på skilt (STORE BKOSTAVER) som skal leses inntil 3m avstand				2	3	4	5	
Er informasjon i punktskrift				2				
Er informasjon i taktil skrift				2				
Er informasjon gitt i annet språk							5	
Er informasjon gitt med hørbar alternativ				2			5	
Er eventuell hørbar informasjon supplert med visuell informasjon				2	3		5	
Er det ledeelement / gangbane der sentrale ganglinjer går over store åpne areal				2			5	
Er det alternativ til auditiv brannvarslinganlegg				2	3		5	
Er det rutiner for evakuering av publikum med funksjonsnedsettelse				2	3	4	5	6
Annet:								

Balkong / terrasse	ja	nei	i.a					
Er det fritt areal på 1.5mx1.5 m på balkong							4	
Er det fritt for nivåforskjeller mellom inne og ute							4	
Er det terskelfritt eller max 2.5cm avfaset terskel				2			4	
Er det fri bredde lysåpning dør på min 90cm							4	
Er det minimum fri høyde i lysåpning dør på 200cm							4	
Er det ved sidehengslset dør min 50cm fri sideplass ved låskant							4	
Annet:								
Service	ja	nei	i.a					
Er det tillatt med tjenestehund				2				6
Er det gratis adgang for ledsager				2	3	4	5	
Er det tilbud om personlig service / ledsagelse				2	3	4	5	
Er det tilbud om tolketjeneste					3		5	
Annet:								
Overnattingsrom	ja	nei	i.a					
Har overnattingsrom tilgjengelig adkomst (jmf krav under heis og gangareal)							4	
Er det alternativ til auditiv brannvarslinganlegg i overnattingsrommet					3		5	
Er trekraft som trengs for å åpne dør til rom maksimalt 2kg							4	6
Er det fri bredde ved dørens låskant 50cm							4	
Er fri bredde dør minimum 90cm							4	
Er fri høyde i dør minimum 200cm							4	
Er det terskelfritt, eller max 2,5cm avfaset terskel				2			4	
Har dør minimum kontrast (K=0.4)				2				5
Er romskilt tydelig taktilt utformet				2	3			5
Er romskilt tydelig visuelt utformet				2	3			5
Er det fritt areal på 1.5mx1.5m ved seng							4	

Er det fritt areal på 1.5mx1.5m ved vindu						4		
Er fri bredde i entre` i rommet minimum 1.2m						4		
Er det mulig å forhåndsreservere handikap rom			2	3		4	5	6
Er det minimum 10 cm fri høyde under seng						4		
Er høyde på seng mellom 48cm - 50cm						4		6
Er høyde på stol mellom 48cm - 50cm						4		6
Kan sengen heves / senkes						4		6
Er det fritt for vegg til vegg tepper								6
Er det fritt for gardiner								6
Er det etablert rutiner for renhold								6
Blir det brukt allergivennlige midler i renhold								6
Er det terskelfritt, eller maksimalt 2.5cm avfaset terskel til bad						4		
Er fri bredde i dør til bad min 90cm						4		
Er fri høyde i dør min 200cm			2			4		
Er trekraft for å åpne dør til bad maksimal 2kg						4		6
Er det kontrast (K=0.4) på dør til bad			2	3			5	
Er det ekstra håndtak på innside dør						4		
Er det fritt snuareal på minimum 1.5m inne på badet						4		
Er det minimum 90 cm fri plass på begge sider av WC, evt speilvendte WC						4		
Er forkant av WC minimum 85cm fra bakvegg						4		
Er setehøyde toalett mellom 48-50cm						4		
Er det fri høyde under vask 67cm						4		
Er det fri dybde under vask på 50cm						4		
Er avløpsrør tilbaketrukket						4		
Er det armstøtter på begge sider av toalettet						4		6
Er det toalettrull i nærheten av toalett						4		
Er det ettgreps blandebatteri på vasken						4		
Er inventar montert med betjenningshøyde mellom 80-110cm						4		
Er det minimum 300 lux belysning i rommet			2	3			5	
Er lyssetting ved speil og i rommet avblendet			2	3			5	
Er det knagger i to høyder, lavest i maksimal høyde 110cm						4		
Er underkant speil maksimalt 90cm over gulv						4		
Er overkant speil minimum 200cm over gulv						4		
Er det trinnfritt til dusjsone			2			4		

Er areal i dusjsone minimum 1,8m x 1,3						4		
Er det sete / stol til å ha i dusjen						4		6
Er det støttehåndtak i dusj						4		6
Er det ettgreps dusjarmatur med termostat						4		
Kan dusjhode høydereguleres mellom 80 - 210cm						4		
Har inventar (vask, toilett, kraner etc.) kontrast på min K=0.4				2	3		5	
Er det allergivennlig såpe								6
Er det alarmknapp / snor for tilkalling av hjelp				2		4	5	
Type seng som er tilgjengelig (fastmontert, flyttbar, elektrisk, manuell)						4		
Annet:								
Ekstra punkt for overnattingssteder og spisesteder	ja	nei	i.a					
Er det fritt for tepper i serveringslokalet					3	4		6
Er det fritt for gardiner i serveringslokalet					3			6
Er det god utlufting fra kjøkkenet slik at det ikke er damp og stekeos i serveringslokalet								6
Er det kun selvbetjening				2		4	5	
Er det selvbetjening ved disk				2		4	5	
Er det servitør som tar bestilling ved bordet				2		4	5	
Kan man bestille bord på forhånd				2	3	4	5	6
Er det servitør som tildeler bord				2	3	4	5	6
Ved buffet, er høyden på buffebordet 90 cm eller lavere?						4		
Ved buffet, er maten plassert innenfor 60 cm fra bordkanten?						4		
Har serveringsstedet menykart					3		5	6
Hvis ja, er menyen skrevet i Arial (eller tilsvarende skrift i minst pkt. 12)				2	3		5	
Har menyen bilder av rettene					3		5	
Er det tilbud om sukkerfri diett							5	6
Er det tilbud om lavkalori diett								6
Er det tilbud om lav kalium diett								6
Er det tilbud om lav natrium diett								6
Er det tilbud om glutenfri (hvetemel-fri) kost								
Er det tilbud om laktosefri (melke-fri) kost								

Er det tilbud om diett uten tilsetningsstoffer									6
Annet:									