



Bjørn-Kåre Vågenes

Referanser:

Dykkar:

Vår: 16/73 - 16/1708

Saksbehandlar:

Einar Færø

einar.faero@radoy.kommune.no

Dato:

08.02.2016

## Byggesak Gbnr 28/80 Kvalheim nedre - Radøytunet - mellombels asylmottak - søknad om auka utsleppsløyve

Me viser til dykkar søknad om vesentleg auke av utslepp.

Søknaden kan ikkje handsamast då det ikkje er gjort utrekningar som syner naudsynt kapasitet på slamavskillar. Det er søkjar sjølv som skal syta for at slike anlegg er/vert demensjonert og bygd i tråd med regelverket.

Til orientering er eksisterande anlegg vesentleg underdimensjonert i høve til ynskje om 350 pe.

Med helsing

Einar Færø

leiar teknisk drift

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

### Mottakarar:

Bjørn-Kåre Vågenes

---

#### Post

postmottak@radoy.kommune.no  
Radøyvegen 1690, 5936 Manger

#### Kontakt

Telefon +47 56 34 90 00  
Telefaks +47 56 34 90 01

www.radoy.kommune.no  
Konto 3636 07 00776  
Org.nr. 954 748 634



**RADØY**  
den grønne øya