

---

**Fra:** Marius Tenden <kontor@hamm-kam.no>  
**Sendt:** 5. juli 2016 08:30  
**Til:** Line Hervig  
**Emne:** Re: 29/12

God morgon.

Ynskjer du nye teikningar med betre oppløysing eller var det feil/manglar som må rettast?

Når det gjeld avstand til byggjegrense, beklagar eg att desse ikkje var gjort rede for.

Reguleringsplanen var utarbeida med tanke på att det skulle verte framtidig søknad om tilbygg på denne sida av Vågenesvegen 140.

Avstandane vert som følger:

Frå tilbyggets nordvest side vert det 4,5m til den nye grensa for BFS3 mot vegen som igjen er teikna inn med 4m bredde i reguleringsplanen.

Dette utgjer totalen i situasjonsplanen på 8,5m til grensa på gbnr: 29/58.

Byggjegrensa er teikna 4m frå ytterkant BFS3, så her har ein 0,5m til gode på den.

Frå tilbyggets sørvest side er den minste avstanden til grensa 7,5m, byggjegrensa er på 4m noko som gjer 3,5m til gode her.

Alt i alt er tilbygget godt innanfor grensene i reguleringsplanen.

Eg kan revidere situasjonsplanen om du vil?

Marius

Den 30.06.2016 12:48, skrev Line Hervig:

Hei,

Viser til telefonsamtale angående din søknad på 29/12 Vågenesvegen 140. Tegningene er uklare og situasjonsplanen viser ikke plassering ift byggegrense. Ber om en nærmere redegjørelse for dette.

Med helsing

Line Hervig  
Jurist- Byggesakshandsamar

**Radøy kommune**

Radøyvegen 1690, 5936 Manger

Tlf.dir: 56 34 90 82

E-post: [line.hervig@radoy.kommune.no](mailto:line.hervig@radoy.kommune.no)

Internett: [www.radoy.kommune.no](http://www.radoy.kommune.no)



No virus found in this message.

Checked by AVG - [www.avg.com](http://www.avg.com)

Version: 2016.0.7640 / Virus Database: 4613/12512 - Release Date: 06/28/16