

RADØY KOMMUNE  
 Radøy kommune, Teknisk avdeling  
 Radøyvegen 1690  
 5936 MANGER

Deres ref:  
 Vår ref: 2016/231883  
 Dato: 07.12.2016  
 Org.nr: 985399077



Mattilsynet

Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler

## TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM VEDTAK - ETTER TILSYN MED HØYDEBASSENG, BEHANDLINGSANLEGG, INNTAKSPUNKT, TRANSPORTSYSTEM OG VANNFORSYNINGSSYSTEM

Mattilsynet gjennomførte 06.12.2016 revisjon hos Radøy kommune, Teknisk avdeling.

Til stede fra virksomheten var Tore Rikstad og arbeidsleiar Teknisk drift Jan Magnus Drivenes. Fra Mattilsynet møtte førsteinspektør Victor Martin Horvath (revisor) og førsteinspektør Helge Nordal (revisjonsleder).

### Tilsynet omfattet

- Radøy vassverk Radøy kommune

### Hovedinntrykk

Revisjonen var ein systematisk gjennomgang med fokus på følgjande punkt: Gjennomført ROSanalyse, beredskapsplan, beredskapsøving, driftskontroll og IKT-system, fysisk adgangskontroll, bortfall/svikt i straumforsyninga, naudvatn / reservevatn / krisevatn og varslingsrutinar. Det ble utarbeidet i 2013 både ROS-analyse og beredskapsplaner for vassverket. Det er imidlertid ikke blitt gjort noen revideringer etter dette.

### Vi har derfor sett det nødvendig å varsle følgende vedtak:

#### Varsel om vedtak om pålegg

Vassverket må sørge for å revidere sin Ros-analyse.

Varslet er gitt med hjemmel i drikkevannsforskriften § 5 Ansvar for vann som leveres og internkontroll

#### Vi har observert:

- ROS-analysen er utarbeidet i 2013 og er siden da ikke blitt vurdert eller revidert. I internkontrollen står det beskrevet at det skal være en årlig gjennomgang og en full revidering hvert 3 år.

- Det var noe uklart om DKS/IKT systemene var tatt tilstrekkelig opp i vannverkets Ros-analyse.

Mattilsynet vurderer dette slik:

Ein ROS-analyse må være oppdatert og skal ta for seg heile vassforsyninga med vasskilda, høgdebasseng og transportsystem. Den skal ta for seg spesifiserte hendelser og se om det er mogleg å iverksette forebyggende og/eller konsekvensreducerende tiltak. Det er viktig at disse tiltakene følges opp og gjennomføres av vannverket og deretter kvitteres ut av ROS analysen slik at den gjenspeiler den reelle risikoen i vassforsyninga.

Mattilsynet vurderer dette som et regelbrudd. For å sikre at driften foregår innenfor regelverkets krav, må dere gjennomføre tiltak innen en bestemt frist.

**Frist for gjennomføring vil bli satt til:**

03.04.2017

**Varsel om vedtak om pålegg**

Radøy kommune må sørge for å revidere vassverkets beredskapsplan, etter at det først er gjennomført ein revidering av ROS-analysen for vassforsyninga. Det må etablerast rutiner som sikrer at det blir gjennomført beredskapsøvingar som over tid sikrar øving av heile beredskapsplanen for alt relevant personell.

Varselet er gitt med hjemmel i drikkevannsforskriften § 11 Leveringssikkerhet og beredskap

Vi har observert:

- Beredskapsplanen er i fra 2013 og er ikke blitt vurdert eller revidert etter dette. I egen internkontroll er det beskrevet en årlig gjennomgang og en full revidering hvert 3 år.
- Det er blitt gjennomført kun en beredskapsøvelse (mars 2014). I egen internkontroll er det beskrevet at det skal øves årlig.
- Vannverket har ikke liste over beredskapsutstyr, (vanntanker, vannkanner m,m)
- Vannverket har ikke oversikt over sårbare mottakere behov for nødvann.
- Listen over sårbare mottakere virker uklar, det finnes aktører på listen som ikke regnes som sårbare mottakere.

Mattilsynet vurderer dette slik:

Beredskapsplanen skal ha som mål å oppretthalde forsyninga av helsemessig trygt drikkevann til mottakerne under alle tilhøve. Beredskapsplanen skal skildra vannverkets tiltak for å håndtere uønska hendingar. Beredskapsplanen med tiltakskort må vera brukervennleg og relevant. Då beredskapsplanen skal vera basert på ein ROS-analyse, vil det vera nødvendig at ein reviderer beredskapsplanen etter at ein først har gjennomført ein revidering av ROS-analysen.

Mattilsynet vurderer dette som et regelbrudd. For å sikre at driften foregår innenfor regelverkets krav, må dere gjennomføre tiltak innen en bestemt frist.

**Frist for gjennomføring vil bli satt til:**

03.04.2017

**Se regelverk og rettigheter.**

Med hilsen

Aslaug Sandvin  
avdelingssjef

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.  
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.*

Vedlegg:  
Regelverk og rettigheter  
Uttalelse til varsel om vedtak

## Regelverk og rettigheter

### Hjemmel for tilsyn

Mattilsynet har i henhold til matloven § 23 hjemmel til å føre tilsyn og fatte vedtak for gjennomføring av bestemmelser gitt i medhold av loven / forskriften

### Uttalerett

Vi har i denne rapporten gitt varsel om vedtak. Dere har rett til å uttale dere om innholdet i varselet før vedtak blir fattet. Fristen for uttalelse er **15.12.2016**. Dere har også rett til å få veiledning av Mattilsynet og innsyn i saksdokumentene, jf. forvaltningsloven §§ 11, 18 og 19.

### Gebyr ved oppfølgingstilsyn:

Dersom Mattilsynet må gjennomføre et nytt fysisk tilsynsbesøk for å kontrollere at vedtak er etterkommet, vil det bli ilagt et gebyr på kr 2200,-. Krav om gebyr er hjemlet i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) § 1, jf. kontrollforordningen artikkel 28, jf. forskrift 28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen § 15a.

### Aktuelt regelverk:

- Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven )
- FOR 2001-12-04 nr 1372: Forskrift 4. des. 2001 nr. 1372 om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften )

### Vi har funnet brudd på disse bestemmelsene:

- Drikkevannsforskriften § 5 Ansvar for vann som leveres og internkontroll
- Drikkevannsforskriften § 11 Leveringssikkerhet og beredskap