
Fra: Einar Færø
Sendt: mandag 2. januar 2017 09.06
Til: Postmottak Radøy
Emne: VS: Ordrenr: 75998 Grøndalen 12
Vedlegg: 37Kennethsamsvar_75998.doc

-----Opprinnelig melding-----

Fra: kenneth.naevdal@pg-elektro.no [<mailto:kenneth.naevdal@pg-elektro.no>]

Sendt: 28. desember 2016 14:55

Til: Einar Færø

Emne: Ordrenr: 75998 Grøndalen 12

Grøndalen 12

Feilsøking kurs til varmpumpe

Skiftet knust bryter

Reparert brente ledninger

Kenneth Nævdal