



Frode Taule as
Storsteinen 3
5911 ALVERSUND

Referansar:
Dykkar:
Vår: 17/43 - 17/502

Saksbehandlar:
Hogne Askeland
hogne.askeland@radoy.kommune.no

Dato:
13.01.2017

Byggesak Gbnr 17/91 Rossnes - bod og levegg - mangelfull søknad

Viser til din søknad mottatt 09.01.2017. Det er søkt om nytt bygg (bod med forstøtningsbygg i betong og levegg med dør).

Det er ikkje søkt om vesentlege terrenginngrep.

Søknaden gjelder							
Eiendom/ byggsted	Gnr. 17	Bnr. 91	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune RADØY
	Adresse Rossnes <i>OSTENESET 4</i>				Postnr. 5937	Poststed BØVÅGEN	
Planlagt bruk/formål	☐ Bolig	☐ Fritidsbolig	☐ Garasje	☐ Annet:	Beskriv		Bygn.typekode (jf. s. 2) 182
	☒ Nye bygg og anlegg		☒ Nytt bygg *)		☐ Parkeringsplass *)	☐ Anlegg	☐ Veg
☐ Vesentlig terrenginngrep							

Teikning E-1 viser ikkje terrenglinjer og kotehøgder før inngrep og det er kommunens vurdering at tiltaket ikkje kan utførast utan terrenginngrep.

Kommunen presiserer at det er kun søkt om tiltak på eigedom gnr. 17 bnr. 91, og det kan ikkje utførast inngrep på eigedom gnr. 17 bnr. 124 slik denne søknaden et utforma.

Me ber om at det vert sendt inn søknad der det er kryssa av for vesetleg terrenginngrep og snitteikning E-1 som viser terreng før og etter. Snitteikning må vere påført kotehøgd. Situasjonsplanen må også vise kor terrenginngrepa vert utført.

Dersom det skal utførast tiltak på eigedom gnr. 17 bnr. 124 må det framgå av søknaden.

Dersom du har spørsmål i saka kontakt konsulent Hogne Askeland.

Med helsing



Tonje Nepstad Epland
leiar teknisk forvaltning

Hogne Askeland
konsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Frode Taule as
Håvar Nordberg

Storsteinen 3

5911

ALVERSUND