

NB! Denne samsvarserklæring er lovpålagt og gjelder som garantibevis. Den må betraktes som en del av det elektriske anlegget og oppbevares i hele anleggets levetid.

Erklæring om at planlegging/utførelse av installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Eier/Kunde: RADØY KOMMUNE

Radøyvegen 1690
Radøyvegen 1690
5936 MANGER

Anlegg/Anleggsadresse: 50562 Omsorgsboliger Bolig 17
Ordrenummer: **76856**

Anvendelse: Denne erklæring gjelder for: Utvidelse/Endring

Anvendte normer: NEK400 2014

Beskrivelse av anlegget/oppdraget:

Ressurs nummer 50562 Omsorgsboliger
Bolig 17 - 2 stk enøk lamper LED

Arbeidet registrert: 17.02.17


Melding er sendt til nettselskap: Ikke aktuelt

Installatør:


AS Pettersson & Gjellesvik
Postboks 2013 Nordnes
5817 Bergen

Undertegnede erklærer herved at anlegget er planlagt, utført og kontrollert i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg kapittel V. Dokumentasjon i henhold til §12 er overlevert eier av anlegget.

Dato: 06.03.2017



Tom Nielsen
Installatør



Kenneth Renè Campbell Nævdal
Saksbehandler