

NB! Denne samsvarserklæring er lovpålagt og gjelder som garantibevis. Den må betraktes som en del av det elektriske anlegget og oppbevares i hele anleggets levetid.

Erklæring om at planlegging/utførelse av installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Eier/Kunde: RADØY KOMMUNE

Radøyvegen 1690
Radøyvegen 1690
5936 MANGER

Anlegg/Anleggsadresse: RADØY KOMMUNE Raunholmskogen 4

Ordrenummer: **76930**

Anvendelse: Denne erklæring gjelder for: Utvidelse/Endring

Anvendte normer: NEK400 2014

Beskrivelse av anlegget/oppdraget:

-feilsøke på varmekabler

Leilighet 4B feilsøke på varmekabel på bad, koble om varmekabler slik at begge kablene er koblet opp mot reguleringsbryteren.

-Sjekk hvorfor flere av varmekablene ikke fungerte som de skulle.

-I leilighet 4A ble termostaten for soverommet stilt opp (den stod på 0 grader) slik at varmekabler ikke kunne slås på.

-I leilighet 4D var termostaten for stuen defekt.

-Bytte termostat i stuen i leilighet 4D

Det viste seg å ikke være benyttet niter/endehylser på varmekabler tilkoblet 2 polt brytere og reguleringsvendere, dette ble utbedret i samråd med vaktmester Jan Magnus.

Koble til varmekabler med endehylser på:

-Leilighet 4D: kjøkken, stue, entre, soverom og bad.

-Leilighet 4C: kjøkken, stue, entre, soverom og bad.

-Personal avdeling: bøttekott, tilsynsrom og WC.

Koble til varmekabler med endehylser på:

-Leilighet 4B: stue, entre, soverom og bad.

-Leilighet 4A: kjøkken, stue, entre, soverom og bad.

Megge alle varmekablene og teste jordfeilbryter (med test knapp)

NB! Denne samsvarserklæring er lovpålagt og gjelder som garantibevis. Den må betraktes som en del av det elektriske anlegget og oppbevares i hele anleggets levetid.

Erklæring om at planlegging/utførelse av installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg

Arbeidet registrert: 21.02.17


Melding er sendt til nettselskap: Ikke aktuelt

Installatør:


AS Pettersson & Gjellesvik
Postboks 2013 Nordnes
5817 Bergen

Undertegnede erklærer herved at anlegget er planlagt, utført og kontrollert i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg kapittel V. Dokumentasjon i henhold til §12 er overlevert eier av anlegget.

Dato: 06.03.2017



Tom Nielsen
Installatør



Kenneth Renè Campbell Nævdal
Saksbehandler