
Fra: Stine Pedersen Sylta
Sendt: tirsdag 6. juni 2017 10.25
Til: Stine Pedersen Sylta
Emne: VS: Ordrenr: 77985 LYS VASKEROM
Vedlegg: 37Kennethsamsvar_77985.doc

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Flagget

-----Opprinnelig melding-----

Fra: kenneth.naevdal@pg-elektro.no [<mailto:kenneth.naevdal@pg-elektro.no>]

Sendt: fredag 2. juni 2017 13.27

Til: Einar Færø

Emne: Ordrenr: 77985 LYS VASKEROM

Arb.sted: Prestemarka barnehage 1etg vaskerom, Feilsøking lys vaskerom. Armaturslår seg av etter ca 5min. Elektronikk defekt, bestilt ny som skiftes når den ankommer.

Kenneth Nævdal