

Radøy kommune
Radøyvegen 1690
5936 Manger
Att: Hogne Askeland

Bergen, 2017-11-14

Vår ref: 612433-01

VANNLEDNING LISTVEIT, MERKNADER TIL NABOVARSEL

Radøy kommune– Vannledning til Listveit, gnr. 26 bnr 3 med flere

Vi viser til deres brev av 20.10.17, samt vår svarmail av 9. november hvor dere etterlyser våre kommentarer til merknader fra naboer. Vi har som kjent mottatt mail fra 3 naboer, og disse er besvart pr. mail til naboer. I dette brevet ønsker vi å ta stilling til de kommentarene som naboer har kommet med:

1. Mail fra Johan Myking vedrørende stedsnavn:

På nabovarslene vi sendte ut navnga vi stedet for tilknytningspunktet for Myking. Punktet ligger 2 meter fra Mykingvatnet. I henhold til grunneier er det korrekte stedsnavn ved tilknytningspunkt Grindheim. Tilknytningspunkt var vedlagt på plantegning, og det bør derfor være klart hvor ledningen skal gå fra, selv om stedsnavnet gjerne er feil i tekstdelen i nabovarsel. For å spare Radøy kommune for tid og kostnader med å lage nye og sende rekommandert 36 nabovarsler, mente vi at det ikke var grunnlag for å sende ut nye nabovarsel med annet stedsnavn i beskrivelsen for det som tiltaket gjelder. Naboer som hadde fått nabovarsel nr. 2 ville gjerne også ha lurt på hvorfor de fikk nytt nabovarsel.

2. Mail fra Helge Dragøy vedrørende framtidige økonomiske utgifter for fiskeforvaltningen i vannet:

Dette punkt har vi svart grunneier med at må inngå i privatrettslig erklæring vedrørende legging av vannledning i Mykingvatnet. Radøy kommune er selv ansvarlig for å inngå de nødvendige erklæringer om legging av vannledningen. Disse vil foreligge i forbindelse med IG-søknad.

3. Mail fra Jørn Myking:

Her har vi svart ut de merknader han kom med. Ledning vil bli innmålt etter legging, og ledning vil bli søkt lagt hvor vannet er dypest. Framdriftsplan for prosjektet kan framlegges når det er klart med hensyn på igangsettingstillatelse og kontrakt med entreprenør er inngått. Planen var at anlegget skulle være ferdig til midten av januar når ene grunneier skal flytte inn i sitt nye hus på Listveit.

Vedrørende synkelodd har vi svart grunneier at det er beskrevet boltefrie, avrundede lodd. Når det gjelder forankring, vil dette gjøres i kum på Grindheim, og med forankringskloss i grøft på land på Listveit. Dette er ivaretatt i beskrivelse for arbeidene.

Nødvendige rettigheter til leggearbeidene og å ha ledningen liggende må inngå i erklæring som Radøy kommune skal inngå med grunneierne.
Til slutt opplyste vi at ledning ikke skal forlenges videre til Bø. Dette har vi fått opplyst fra Radøy kommune.

Vennlig hilsen
Asplan Viak AS



Tor Andersson
Ingeniør VAR
Tlf: 95129865

Kopi sendt: Radøy kommune v/Einar Færø