
Fra: Stian Marøy
Sendt: torsdag 7. desember 2017 15.02
Til: 'Yvonne Hauge'
Emne: Ang. sak 17/2327 - gbnr 45/452

Hei

Heldt på med byggjesøknaden angående tomannsbustad og det er nokre manglar i søknaden:

- I mottatt kvitteringsliste for nabovarsling er det ikkje kvittert ut noko varsling frå eigedom gbnr 45/451. Då denne eigedomen er eigd av HELLAND EIENDOM & INVEST AS kan han godkjenne tiltaket så det ikkje trengs å venta i ytterlegare 2 veker.
- I gjennomføringsplan for utførande er det ikkje lagt inn radonsikring og pipe.
- For at bustadane skal vera å rekna som tilgjengelege bustader må det vera trinnfri adkomst, det merkes at dette ikkje er illustrert på mottatte fasadeteikningar.

Mvh

Stian Marøy
Ingeniør byggjesak

Radøy kommune

Radøyvegen 1690, 5936 Manger

Tlf.dir: 56 34 90 56

E-post: stian.maroy@radoy.kommune.no

