



## Statens vegvesen

Radøy kommune  
Radøyvegen 1690  
5936 MANGER

Behandlende eining: Sakshandsamar/telefon: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato:  
Region vest Tone Bøyum / 55516792 17/187696-11 17/1990 – 18/11142 22.08.2018

### **Uttale – Offentleg ettersyn – Områderegulering – Fv. 409 – Bø skule og barnehage – Gnr. 24 bnr. 22, 66 m.fl – Radøy kommune**

Statens vegvesen syner til brev mottatt 20.07.2018 med varsel om høyring av områdeplan for Bø skule og barnehage på Bøvågen, Radøy kommune.

*Statens vegvesen har ansvar for å sjå etter at føringane i Nasjonal transportplan (NTP), statelege planretningsline for samordna bustad-, areal og transportplanlegging, vegenormalane og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringar vert tekne i vare i planlegginga. Vi uttalar oss som forvaltar av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statleg fagstyresmakt med sektoransvar på transportområdet.*

#### **Kva saka gjeld:**

Føremålet med planarbeidet er å leggje til rette for ny kommunal barnehage i tettstaden Bø. Den gamle barnehagen som står på tomta skal rivast og vert erstatta med ein ny.

Området er allereie utbygd og regulert gjennom eit eldre planarbeid. Planområdet omfattar barnehagetomta, Hordabø barneskule, eit kombinert byggje- og anleggsområde, eit par bustadtomter, kommunal veg Nordbøvegen og del av fylkesveg 409 forbi planområdet.

Planframlegget flateregulerer i stor grad eksisterande situasjon. Den nye barnehagen vil ha om lag same kapasitet som eksisterande barnehage, og det vert ikkje lagt opp til vesentlege endringar i arealbruken. Tilkomst til barnehagen går om kommunal veg Nordbøvegen, forbi Hordabø skule, slik det er regulert i dag. Innan planområdet er det utført fleire trafikktryggingstiltak, mellom anna nedsett fartsgrense, fartsdumpar og auka belysning.

#### **Uttale:**

Plangrensa er utvida i høve til oppstartsmeldinga, slik at også fylkesvegen forbi planområdet er blitt del av planområdet.

Postadresse  
Statens vegvesen  
Region vest  
Postboks 43  
6861 LEIKANGER

Telefon: 22 07 30 00  
[firmapost-vest@vegvesen.no](mailto:firmapost-vest@vegvesen.no)  
Org.nr: 971032081

Kontoradresse  
Nygårdsgaten 112  
5008 BERGEN

Fakturaadresse  
Statens vegvesen  
Regnskap  
Postboks 702  
9815 Vadsø

Statens vegvesen har tidlegare fått tilsendt tekniske teikningar for fylkesvegen og har uttalt oss til desse i brev av 19.04.2018. Vi har med bakgrunn i dette mellom anna akseptert ei byggjegrense på 15 meter på denne strekninga. Vi vil også særleg poengtere behovet areal til annan veggrunn «AVG» slik det vart skissert i merknadene våre i same brev, og at det må vere tilgang til skjeringa frå oversida av fylkesvegen, slik at dette arealet ikkje vert nedbygd.

Vi har i tillegg desse nye merknadene til planen:

- Med bakgrunn i at dette er eit område der mange barn og unge ferdast er det særleg viktig å ha fokus på trafikktryggleiken. Det gjeld særleg å finne gode løysingar for gangsamband, hente / bringe, parkering, trygg kryssing av veg, varelevering med meir. Vi ser at problemstillingane er drøfta i planskildringa pkt. 5.4, men meiner likevel at planframlegget i større grad kunne drøfta og synleggjort dette.
- Planframlegget regulerer i stor grad eksisterande forhold for tilbod til mjuke trafikantar. Vi meiner at det bør vere ein heilskapleg standard og breidde for alle fortau og gang- og sykkelvegar innan planområdet. Minimumsbreidde på fortau bør vere 2,5 meter, mellom anna av omsyn til drift av anlegget. Eit anna døme er o\_SGS og o\_SF9 som er samanhengande og som bør ha same føremål, standard og breidde på heile strekninga.
- Vi har ikkje mottatt ny C-teikning der fortau o\_SFS er synt saman med fylkesvegen, slik vi bad om i vår førre tilbakemelding.
- Det er teikna inn frisiktsoner i kryss og avkørsler. Frisikt i krysset mellom Nordbøvegen og fylkesvegen skal vere minimum 6x24 meter. Dette må kome fram av plankart og føresegner.
- I ROS – analysen kjem det fram at ein skal minke risiko for ulykker i anleggperioden ved at det skal opparbeidast ei mellombels avkørsle. Vi vil syne til at reguléringsplanen ikkje gjev heimel for dette og eit slikt tiltak må søkjast om. Ein eventuell søknad må syne ei trafikksikker løysing for tiltaket, før vi kan ta endeleg stilling til dette.

Vi ber om at våre merknader vert tatt omsyn til og innarbeidd i planframlegget.

Plan og forvaltning, Bergen  
Med helsing

Sindre Lillebø  
seksjonssjef

Tone Bøyum  
senioringeniør

*Dokumentet er godkjent elektronisk og har difor ingen handskrivne signaturar.*

Kopi

Fylkesmannen i Hordaland, Postboks 7310, 5020 BERGEN

Hordaland fylkeskommune, Postboks 7900, 5020 BERGEN