

---

**Fra:** Stian Marøy  
**Sendt:** tirsdag 23. januar 2018 10.49  
**Til:** 'Petter de Presno Borthen'  
**Emne:** SV: Radøyvegen 477

Hei

Eg kan ikkje sjå at det i revidert søknad er lagt inn ny BYA/BRA i søknad (sjå mellombels svar punkt 4, datert 04.01.2018).

BYA (bebygd areal) er fotavtrykket av alt på eigedomen, derunder fritidsbustad, altan, gapahuk og reiskapsbu.

BRA (bruksareal) er innvendig og overbygd areal, derunder fritidsbustaden, tilbygget på altan, reiskapsbu med tilbygg og gapahuk.

Vidare beskriv punkt 4 at altanen må vera ein del av både disp.søknaden og byggjesøknaden, revidert byggjesøknad har ikkje tatt med denne.

Angående størrelse på gapahuk så er det berre lagt inn 2 lengdemål, 150 cm og 260 cm. Treng lengda på flata mellom dei som er målsatt og bredda, dette for at kartavdelinga skal få lagt inn konstruksjonen i kart.

Mvh

Stian Marøy  
Ingeniør byggjesak

**Radøy kommune**

Radøyvegen 1690, 5936 Manger

Tlf.dir: 56 34 90 56

E-post: [stian.maroy@radoy.kommune.no](mailto:stian.maroy@radoy.kommune.no)



**Fra:** Petter de Presno Borthen [<mailto:petter.borthen@gmail.com>]

**Sendt:** onsdag 17. januar 2018 12.16

**Til:** Stian Marøy

**Emne:** Radøyvegen 477

Hei igjen. Som du kanskje så sendte eg ny søknad igår.

Kan du - helt uforpliktende, bare si om eg har sendt/hentet inn alt denne gangen? Ellers er det kanskje håp om å gjøre nødvendige endringer uten at eg mister mer tid.

Beste hilsen Petter de Presno Borthen, mobil 97740609