

---

**Fra:** Einar Færø  
**Sendt:** tirsdag 13. mars 2018 11.15  
**Til:** Postmottak Radøy  
**Emne:** VS: Tilsynsrapport\_for\_Radøy\_Ungdomsskule\_26\_1  
**Vedlegg:** Tilsynsrapport\_for\_Radøy\_Ungdomsskule\_26\_1.docx

---

**Fra:** Gunn-Torhild Ramslien  
**Sendt:** 13. mars 2018 10:13  
**Til:** Einar Færø  
**Kopi:** Alexander Kjesæth  
**Emne:** Tilsynsrapport\_for\_Radøy\_Ungdomsskule\_26\_1

Hei,  
NGIB hadde tilsyn ved Radøy Ungdomsskule i februar 2018, vedlagt er tilsynsrapport.  
Tilsynet var i hovudask oppfølging av førre tilsyn, og avvik knytt til brukar av bygget.

Ved ein stikkprøve på huset, vart det avdekka at rømmingsplanane ved branntavla i hovudetasje og i kjellar ikkje er oppdatert etter ombygging på huset  
Fint om du kan sjå på det.

Ha ein fin dag

**Mvh**  
Gunn-Torhild Ramslien  
Branninspektør NGIB

**E-post:** [ligur@lindas.kommun.no](mailto:ligur@lindas.kommun.no)  
**Telefon:** Mob:+47 45 44 03 23  
**Kundesenter:** +47 56 37 50 00 | **Heimeside:** [www.lindas.kommune.no](http://www.lindas.kommune.no)  
[www.brannvernet.no/](http://www.brannvernet.no/)

