



Stendal VVS

Referansar:
Dykkar:
Vår: 18/563 - 18/4485

Saksbehandlar:
Hogne Askeland
hogne.askeland@radoy.kommune.no

Dato:
20.03.2018

Byggesak Gbnr 43/7 Toska - spørsmål om tilknytning - utslepp - svarbrev

Viser til din e-post datert 12.03.2018 ang. utslepp av sanitært avløpsvatn frå eigedom gnr. 43 bnr. 7, Toskavegen 505.

I tråd med lokal forskrift kan kommunen godkjenne utslepp til 4m³ slamavskiljar med tett leidning til sjø.

Kommunen har ikkje opplysningar om dimensjon på den eksisterande leidningen frå eigedom gnr. 43 bnr. 26. Kommunen har heller ikkje kjennskap til om denne er godkjent av Bergen og Omland Havnevesen.

Tiltaket skal nabovarslast og det vil ikkje vere naudsynt med dispensasjon for avløpsanlegget.

Naboliste kan du bestille hjå postmottak@radoy.kommune.no

Dersom du har spørsmål i saka kontakt konsulent Hogne Askeland.

Med helsing

Hogne Askeland
konsulent

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:
Stendal VVS