



Radøy kommune
Radøyvegen 1690
5936 MANGER

Att. Einar Færø

Vedtak om samtykke på vilkår og gebyr

Behandling av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven §§ 18-9 og 18-6 sjette ledd

Gnr 45 bnr 188 – Radøy kommune – Solhallvegen 2 – bruksendring

Vi viser til søknad av 23.03.2018 fra Forum Arkitekter AS v/ Liv Grønningsæther om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9.

Følgende dokumentasjon er mottatt:

- Søknad om samtykke med opplysnings skjema, diverse dokumentasjon samt plantegninger.

Søknaden omhandler permanent barnehagedrift i eksisterende bygning.

Antall ansatte totalt er oppgitt til 55 personer. Utgangspunkt for beregning av størrelse på spiserom og antall personaltoalett, er maks antall ansatte på jobb samtidig.

For fast kontorarbeidsplass gjelder normen på minimum 6 m².

Spiserom skal være skjermet slik at ansatte kan få ro i pausene / lunsj. Ellers gjelder krav om dagslys og utsyn for pause-/ spiserom.

Med hensyn til støy bør bruk av glass i oppholdsarealene være på et minimum.

Bøttekott (redskapsrom) og vaskerom er sentralt plassert i begge fløyer.

Omsøkt areal er universelt utformet.

Arbeidstilsynets vedtak

Arbeidstilsynet gir med hjemmel i arbeidsmiljøloven §§ 18-9 og 18-6 sjette ledd samtykke til planene på følgende vilkår:

1. Planene for ventilasjon med tegninger og dokumentasjon etter sjekklister i veiledning best nr 444, skal sendes arbeidstilsynet snarest mulig og i god tid før arbeidet starter opp.
Jf. Arbeidsmiljøloven §§ 4-4 (1) og 18-9
2. Spiserom skal være så stort at det gir tilfredsstillende plass til det største antall arbeidstakere som skal spise samtidig.
For pause/spiserom gjelder krav om dagslys og utsyn.
Jf. forskrift best nr 702 "arbeidsplassforskriften" §§ 2-10 og 3-5



Arbeidstilsynet

Vilkårene for dette samtykket skal følges opp av tiltakshaveren, eventuelt i samarbeid med arbeidsgivere/leietakere, jf. arbeidsmiljøloven § 18-6 sjette ledd. Se også § 1-3 tredje ledd, i forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler som regulerer utleiers ansvar.

Samtykke gis på bakgrunn av de opplysningene og planene som forelå på tidspunktet for vedtaket. Samtykket er ikke en godkjenning av lokalene eller arbeidsplassen. At Arbeidstilsynet gir samtykke til planene betyr ikke at tilsynet går god for at alle krav til fysisk arbeidsmiljø er ivaretatt. Det er tiltakshaver/arbeidsgiver som har ansvaret for at lov/forskriftskrav blir overholdt og at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende under bruk.

Innbetaling av gebyr

I følge forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler § 9-1 og forskrift om administrative ordninger på Arbeidstilsynets område § 14-1, skal det betales gebyr til Arbeidstilsynet ved behandling av søknad etter arbeidsmiljøloven § 18-9 første ledd. Gebyrsatsene avhenger av tiltakets type og byggets størrelse. For nærmere informasjon om gebyrordningen, se www.arbeidstilsynet.no/gebyr.

På bakgrunn av opplysninger i søknaden har vi plassert tiltaket i kategori 2 (d) og fastsatt gebyret til kr. 8441,-

Faktura vil bli sendt i egen forsendelse til deg som tiltakshaver. Hvis gebyret ikke betales innen betalingsfristen, vil kravet bli tvangsinnrevet med tillegg av omkostningsgebyrer.

Dere kan klage

Dere kan klage på vedtak og gebyr fra Arbeidstilsynet etter reglene i forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar dette brevet. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se sakens dokumenter, se www.arbeidstilsynet.no/klage.

Behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og krav til arbeidsmiljøet på www.arbeidstilsynet.no eller www.regelhjelp.no, eller dere kan kontakte oss på telefon 815 48 222.

Vi ber om at det henvises til vår referanse 2018/18364 ved senere kontakt/korrespondanse i denne saken.

Virksomheten besørger kopi av vedtaket til berørte parter

For Arbeidstilsynet Vestlandet

Johs B. Lægland
tilsynsleder
(sign.)

Terje Øvrehus
seniorinspektør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi: Radøy kommune, byggesaksavdelingen, Radøyvegen 1690, 5936 Manger
Forum Arkitekter AS v/ Liv Grønningsæther, Damsgårdsveien 16, 5058 Bergen
Radøy kommune v/ verneombud Randi P. Villanger, Radøyvegen 1690, 5936 Manger