



Sweco

Referansar:

Dykkar:

Vår: 18/1094 - 18/6526

Saksbehandlar:

Einar Færø

einar.faero@radoy.kommune.no

Dato:

26.04.2018

Byggesak Gbnr 79/107 Tjore Nedre - Tilbakemelding på VA-rammeplan

Me viser til dykkar søknad

I søknaden er det lagt opp til å føra avløpet inn på den eksisterende slamavskillaren. Men denne vart dimensjonert for feltet som no er ferdig utbygd. Ei vidare utbygging vil kreva eigen slamavskiller eller at eksisterende slamavskiller vert utvida. Det siste vil truleg verta vanskeleg å gjennomføre i praksis.

VA-rammeplanen som no ligg føre kan difor ikkje godkjennast. Oppgitt volum på kommunal slamavskiller er 123m³.

Med helsing

Einar Færø

leiar teknisk drift

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Sweco

Post

postmottak@radoy.kommune.no
Radøyvegen 1690, 5936 Manger

Kontakt

Telefon +47 56 34 90 00
Telefaks +47 56 34 90 01

www.radoy.kommune.no

Konto 3636 07 00776
Org.nr. 954 748 634



RADØY
den grønne øya