



Åse Taule  
Sæbøvegen 541  
5938 SÆBØVÅGEN

Referansar:  
Dykkar:  
Vår: 18/1410 - 18/8214

Saksbehandlar:  
Margarett Halland  
margarett.halland@radoy.kommune.no

Dato:  
24.05.2018

## Miljøsak Gbnr 71/18 Taule indre - privat avlaupsanlegg - avvik - krav om retting

Anleggsnr: 70107  
Anleggsadr: Sæbøvegen 541  
Anleggstype: 4m<sup>3</sup> slamavskiljar  
Siste tømning: 02.05.2018  
Neste tømning: Mars – Juni 2020  
Status: Manglar dykk på utløp, lågt nivå og lekkasje.

Etter Forureiningslova § 24 er eigar av egedomen ansvarleg for drift og vedlikehald av privat avlaupsanlegg.

Kommunen har den 11.05.2018 motteke avviksmelding frå Johny Birkeland transport AS/Septik 24 på dykkar avlaupsanlegg. Dei melder om at det manglar dykk på utløpet i tanken, lågt nivå og lekkasje.

Eigar har etter forureiningslova § 7 plikt til å hindre at avlaupsanlegget medfører forureining:

*Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter §§ 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av § 11.*

*Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven skal den ansvarlige for forurensning sørge for tiltak for å hindre at den inntre. Har forurensningen inntrådt skal han sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Den ansvarlige plikter også å treffe tiltak for å avbøte skader og ulemper som følge av*

*forurensningen eller av tiltakene for å motvirke den. Plikten etter dette ledd gjelder tiltak som står i et rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås.*

*Bestemmelsen i annet ledd gjelder også forurensning som er tillatt etter § 11 dersom det er åpenbart at vedtaket kan omgjøres etter § 18 første ledd nummer 1 eller 2. Tilsvarende gjelder dersom det av samme grunner er åpenbart at det etter § 9 tredje ledd kan gjøres unntak fra forskrift som tillater forurensning.*

*Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige å treffe tiltak etter annet ledd første til tredje punktum innen en nærmere angitt frist.*

Kommunen gjer merksam på at rehabilitering av avlaupsanlegg kan vere eit søknadspliktig tiltak. Ved søknad om rehabilitering vil Lokal forskrift om utslepp frå mindre avlaupsanlegg for Radøy kommune gjelde, og det må påreknast at anlegget må skiftast ut.

Kommunen rår til at dykk tek kontakt med kommunen for rettleiing før arbeidet vert utført. Kontaktperson for private avlaupsanlegg er **Hogne Askeland**.

Kommunen ber om tilbakemelding innan **14.06.2018** på korleis tilhøve vil verte retta.

Med helsing

Margarett Halland  
sekretær

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

**Vedlegg:**

AnleggID=70107\_OppdragID=2062240\_DSC00057

AnleggID=70107\_OppdragID=2062240\_DSC00054

AnleggID=70107\_OppdragID=2062240\_DSC00056

AnleggID=70107\_OppdragID=2062240\_DSC00055

**Mottakarar:**

Åse Taule

Sæbøvegen 541

5938

SÆBØVÅGEN