



Radøy kommune

Teknisk drift

Referat - Ferdigsynfaring

Prosjekt: Toalett Nesvatnet

Sted: Nesvatnet

Tid: 29.06.2018 kl. 09.30

Oppmøte:

Navn	Firma	E-post	Telefon
Torbjørn Skurtveit	Åsane Byggmesterforretning AS	toskurt@outlook.com	95 14 40 78
Einar Færø	Radøy kommune – BH	Einar.faero@radoy.kommune.no	99 09 81 53
Ingrid Didriksen	Radøy kommune - BH	Ingrid.didriksen@radoy.kommune.no	48 21 40 61

Synfaringa omfatter: Toalett ved Nesvatnet og universelt utforma veg inn til toalett.

Feil/manglar:

- Ferdigattest
- Varmekablar var ikkje på under synfaringa, og det takast atterhald om at denne er i orden.
- Jamne ut universelt utforma tilkomstveg til toalettet.

Frist for å utbetre manglar: 15.08.2018

Åsane Byggmester ønsker frist 07.09.2018


OK, Radøy
Kommune

Signaturar:

Radøy kommune


Stad og dato: 

Åsane Byggmester forretning AS


Stad og dato: 