



Arkoconsult AS
Postboks 103
5291 VALESTRANDSFOSEN

Referansar:
Dykkar:
Vår: 18/1915 - 18/11814

Saksbehandlar:
Einar Færø
einar.faero@radoy.kommune.no

Dato:
14.08.2018

Gbnr 88/103 Sæbø ytre - førehandsuttale VA

Me viser til dykkar søknad om VA-godkjenning.

Ved tilknytning til kommunalt VA-nett er det kommunalteknisk Va-norm for Radøy kommune som skal følgjast. Alle tilknytningar skal skje i kum.

Arbeidet kan utførast og eventuelt godkjennast om det vert utført etter vedlagte prinsippsskisse , men me gjer merksam på at overvatnet også skal handterast på ein fagmessig måte utan ulemper for omkringliggjande busetnad og annlegg.

Når det gjeld eksisterande privat reinseanlegg for slam må det dokumenterast at dette har tilstrekkeleg kapasitet for den planlagte utbygginga.

Med helsing

Einar Færø
leiar teknisk drift

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Arkoconsult AS

Postboks 103

5291

VALESTRANDSFOSEN

Post

postmottak@radoy.kommune.no
Radøyvegen 1690, 5936 Manger

Kontakt

Telefon +47 56 34 90 00
Telefaks +47 56 34 90 01

www.radoy.kommune.no
Konto 3636 07 00776
Org.nr. 954 748 634



RADØY
den grønne øya