
Fra: Einar Færø
Sendt: fredag 21. september 2018 11.29
Til: Grethe Elin Mjelde; Postmottak Radøy
Kopi: Inger Morken Ellingsen; Ingrid Didriksen; Ingvild Lindborg; Tord A Lappen Moltumyr; Olaf Michal Hella
Emne: SV: Utfyllende opplysninger - Manger skule

Hei!

Inneklimatekling: Skulen har seinare år vore opprusta både innvendig og utvendig. Det er nye og gode ventilasjonsanlegg som vert ettersett med årleg kontroll etter avtale. Me har ikkje fått meldingar om tilstander som varslar om at det bør utførast særskild inneklimatekling.

SD anlegg: Avtale om årleg kontroll. (Petterson og Gjellesvik) Anlegget vert styrt av vaktmeister. Me er ikkje «låst» på temperaturer men prøver å imøtekoma brukarane sine ynskjer.

Måleresultatet kan bestillast hjå PG om me ynskjer.

Me skal sjå nærare på på tekstilrommet og rommet i paviljongen. Me gjer samstundes merksam på at paviljongen nettopp har kome i drift og tilpasningar er nødvendig i startfasen. Når det gjeld ventilasjonsanlegget går det for full maskin og gir meir luft enn det som er kravet. Dette er gjort då me ikkje hadde god oversikt over bruk og tal på elever i startfasen, men vil verta regulert ned etter kvart. «Støen» vil då avta.

Mvh
Einar Færø
Einingsleiar Drift
Mob.99098153

Fra: Grethe Elin Mjelde
Sendt: 18. september 2018 13:32
Til: Einar Færø
Kopi: Inger Morken Ellingsen; Ingrid Didriksen; Ingvild Lindborg; Tord A Lappen Moltumyr; Olaf Michal Hella
Emne: Utfyllende opplysninger - Manger skule

Hei.

I går hadde vi et møte og en befarng på Manger skule vedr. vurdering av helseverngodkjenning.

I den sammenheng ønsker jeg utfyllende opplysninger:

1. **Er det utført inneklimatekling i klasserom?**
 - **Er det SD-anlegg? Hva er innstillingene?**
 - **Har du noen måleresultater?**
 - Årsak: Det oppleves tung luft i klasserom for 7.klasse – TEKSTIL og i et klasserom i Paviljong.
 - Det var også mye støy fra vifte i Paviljong – høres ut som den jobbet for fullt. Innregulert?
2. Uteområdet: Dette skulle Ingrid Didriksen undersøke

- Er det mer uteareal innenfor skolens område som benyttes (inngjerdet eller ikke), og er det areal i nærheten som benyttes (kan benyttes)?
 - Har fått opplyst at uteområdet er på 4734 m². (Skolen bør ha mer uteareal).
- 3. Inneareal: Dette skulle Inger M. Ellingsen sende meg
 - Oversikt over klasserom med elevtall og antall lærere (i hvert klasserom).

Saken vil bli behandlet videre når jeg har mottatt utfyllende opplysninger.

Mvh

Grethe Elin Mjelde | Teknisk-hygienisk ingeniør – Miljøretta helsevern

E-post: mjge@lindas.kommune.no | Telefon: + 47 56 37 57 70 / + 47 950 19 609

Kundesenter: +47 56 37 50 00 | Heimeside: www.lindas.kommune.no

