

Elektroinstallatør

Firma/Navn:	MultiVolt AS
Kontaktperson:	Kent-Lennie Stamnes
Adresse:	Leirvik Sentrum
Postnr/Sted:	6953 Leirvik i Sogn
Telefon:	+47 9578 3000
E-post:	post@multivolt.no

Oppdragsgiver (Kunde)

Firma/Navn:	Radøy Kommune
Kontaktperson:	
Adresse:	Radøyvegen 1690
Postnr/Sted:	5936 MANGER
Telefon:	56349000
E-post:	postmottak@radoy.kommune.no

Ordre

Ordrenummer:	4949
--------------	------

Kunde

Kundenummer:	11880
--------------	-------

Anleggsadresse

Anleggssted:	Radøy Kommune			
Adresse:	Radøyvegen 1690			
Postnr/Sted	5936	MANGER	Boligmappenr.:	ORQ1236

Rapportens omfang

<input type="checkbox"/> Hele anlegget:	<input checked="" type="checkbox"/> Anleggsdel:
---	---

 Besvarelser: =Ja =Nei =Ikke aktuelt =Ikke besvart

Sjekkpunkt		
Risikovurdering		Kommentar
Er det utført risikovurdering for anlegget?	<input checked="" type="checkbox"/>	
Tilgang		Kommentar
Er grensesnittskap/-rom, utstysrom og fordelere låst?	<input checked="" type="checkbox"/>	
Elsikkerhet i nett og for brukere		Kommentar
Er det etablert jordingsanlegg for ekom-anlegget?	<input type="checkbox"/>	
Er det montert overspenningsvern?	<input type="checkbox"/>	
Er det montert galvanisk skille?	<input type="checkbox"/>	
Er ekom- og kraftkabler ført i samme ledningssystem?	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kablingssystem		Kommentar
Hvilken sambandsklasse er levert?	<input checked="" type="checkbox"/>	OS2 OF-300
Er inntakskabel installert iht. brannsikringskrav?	<input checked="" type="checkbox"/>	
Følger kablingssystem strukturen i normen?	<input checked="" type="checkbox"/>	
Framføringsveier		Kommentar
Er kablene riktig festet eller buntet?	<input checked="" type="checkbox"/>	
Er det tilstrekkelig avstand mellom elkraft- og ekomkabler?	<input checked="" type="checkbox"/>	
Dokumentasjon		Kommentar
Har du merket kabler og utstyr?	<input checked="" type="checkbox"/>	
Har du levert dokumentasjon?	<input checked="" type="checkbox"/>	
Har du levert måler rapport?	<input type="checkbox"/>	



Denne dokumentasjonen er i samsvar med
NELFOs standardiserte sjekklister og
dokumentasjonsskjema.

Tilleggstekst, kommentarer, skisser, etc.

Fiber mellom Radøyhallen og Ungdomskulen

Kontrollert av:

Navn:	Kent-Lennie Stamnes
Dato:	27.09.2018
Signatur:	