
Fra: Gunn-Torhild Ramslien
Sendt: mandag 13. august 2018 10.07
Til: Ingrid Didriksen
Emne: VS: Bø barnehage

Oppfølgingsflagg: Følg opp
Status for flagg: Flagget

Hei Ingrid,

Veit ikkje om det er du som føl opp bygging av nye Bø barnehage.
Fint om du ser på kommentarar til brannkonsept under.

Hører får deg

Mvh

Gunn-Torhild Ramslien
Branninspektør NGIB

E-post: ligura@lindas.kommune.no

Telefon: Mob:+47 45 44 03 23

Kundesenter: +47 56 37 50 00 | **Heimeside:** www.lindas.kommune.no
www.brannvernet.no/



Fra: Stein Ove Valdersnes
Sendt: torsdag 17. mai 2018 19:13
Til: Gunn-Torhild Ramslien
Emne: Re: Bø barnehage

Utryknings tid er nok minimum 20 min.
Eg har ikkje uttala meg om noko om dette bygget.

Mvh Stein Ove valdersnes.

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

----- Opprinnelig melding -----

Fra: Gunn-Torhild Ramslien <Gunn-Torhild.Ramslien@lindas.kommune.no>
Dato: 16.05.2018 10:49 (GMT+01:00)
Til: Stein Ove Valdersnes <stein.ove.valdersnes@radoy.kommune.no>
Emne: Bø barnehage

Hei Stein Ove,

Ole og eg har lest gjennom brannkonsept for Bø barnehage.

Vi har følgende innspel:

- I brannkonsept frå Konseptta står det at brannvesenet har utrykningstid på ca 10 min, medan i brannkonsept frå forum arkitekter står det at brannvesen har innsatstid på 20 min. Kva av dette er riktig og er dette spela inn i forhold til dei som jobbar med prosjektet?
- I brannkonseptet står det at det organisatoriske skal vere på plass før bygget takast i bruk. Det er viktig at dette vert gjennomført!
- I punkt om tilrettelegging for rednings- og sløkkjemannskap: **Har du hatt uttale i forhold til det?**

Ole nemnde blant anna noko om ein veg som er stengt på noverande tidspunkt, burden den vert opna og tilgjengeleg ved eventuell brann?

Køyrbar adkomst for brannvesen: har du sett på om tilkomsten er tilrettelagd og i forhold til krav (sjå vedlegg)

Uttak for sløkkjevatt: det står «fortrinnsvik hydrant». Ole meiner at det er ein VA-norm om at det skal vere hydrant. Dette er noke ein bør undersøkje kva som er planlagt..

NGIB vil gjerne ta ei synfaring på bygget før det vert tatt i bruk.

Ta gjerne kontakt om det er noko som er uklart

Ha ein fin dag

Mvh

Gunn-Torhild Ramslien
Branninspektør NGIB

E-post: ligura@lindas.kommune.no

Telefon: Mob:+47 45 44 03 23

Kundesenter: +47 56 37 50 00 | Heimeside: www.lindas.kommune.no

www.brannvernet.no/



Fra: Stein Ove Valdersnes

Sendt: onsdag 24. januar 2018 14:00

Til: Gunn-Torhild Ramslien

Emne: Fwd: SV: Spørsmål fra NGIB.

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

----- Opprinnelig melding -----

Fra: Ingrid Didriksen <Ingrid.Didriksen@radoy.kommune.no>
Dato: 24.01.2018 13:57 (GMT+01:00)
Til: Stein Ove Valdersnes <stein.ove.valdersnes@radoy.kommune.no>
Emne: SV: Spørsmål fra NGIB.

Hei,

Vedlagt ligg brannokumentasjonen som foreløpig er på bygget. Oppstart byggeprosess er planlagt januar 2019.

Med vennleg helsing,
Ingrid Didriksen

Fra: Einar Færø
Sendt: onsdag 17. januar 2018 13.23
Til: Ingrid Didriksen
Emne: VS: Spørsmål fra NGIB.

Fra: Stein Ove Valdersnes
Sendt: 17. januar 2018 13:21
Til: Einar Færø
Emne: Spørsmål fra NGIB.

- **Bø barnehage:** Ny barnehage 2018. Er det noko brannokumentasjon på nybygget, og når er oppstart byggeprosess.?

Har du info om dette spørsmålet?

Mvh Stein Ove.