
Fra: Stian Marøy
Sendt: fredag 19. oktober 2018 13:37
Til: 'info@ing-aarland.no'
Emne: Sak 18/2437 - gbnr 62/6 - mellombels svar

Hei

Det må sendast inn:

- Det er brukt eldre utgåve av søknadsskjema som ikke beskriv om tiltaket skal prosjekterast og utførast etter TEK10 eller TEK17, dette må sendast inn.
- Det er ikke erklært ansvarsrett for PRO.
- I berekning av BYA, BRA og utnyttingsgrad skal det takast med 36 m² uavhengig om parkering er på eiga tomt eller ikke, i skjema for ytre rammer er det for BYA brukt 18 m². BYA og utnyttingsgrad må reviderast, vidare må BRA også førast inn då det i dispensasjonssak 072/2016 er beskrive at total BRA og BYA for eigedomen er maks 114 m² + 36m² parkeringsareal.
- Situasjonsplan må målsetjast med avstand mellom bygg og avstand til nabogrenser.

Mvh

Stian Marøy
Ingeniør byggjesak

Radøy kommune

Radøyvegen 1690, 5936 Manger
Tlf.dir: 56 34 90 56
E-post: stian.maroy@radoy.kommune.no

