



Måle- og sjekkpunkter

Skrevet ut/etablert: 24.10.2018

KUNDE	
Kunde	Radøy Kommune - Teknisk etat
Adresse (Bygg)	Radøy
Kontaktperson (Bygg)	Einar Færø
GK INNEKLIMA AS	
Ordrenummer (GK)	20001489
Kontaktperson - KAM (GK)	Harald Mikal Husebø



Systemnr/tjeneste	Betjener	Tjeneste	Utføres av GK						
36.18.00/Prestmarka Barnehage	Luftbehan/Prestmarka Barnehage	Vedlikehold	Ja						
Artikkelpakke	Produkt-beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
AGGREGAT (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	18.09.2018
AGGREGAT (36)		Inntaksrist	Sjekkpunkt			Ja	Visuell ok.	GS2500	18.09.2018
AGGREGAT (36)		Driftstider. Kommentarer knyttet til avvik	Sjekkpunkt			Ja	SD	GS2500	18.09.2018
AGGREGAT (36)		Statisk trykk inntak	Målepunkt	167	Pa			GS2500	18.09.2018
AGGREGAT (36)		Statisk trykk avkast	Målepunkt	66	Pa			GS2500	18.09.2018
AGGREGAT (36)		Statisk trykk tilluft	Målepunkt	166	Pa			GS2500	18.09.2018
AGGREGAT (36)		Statisk trykk avtrekk	Målepunkt	200	Pa			GS2500	18.09.2018
AGGREGAT (36)		Kalkulert SFP	Målepunkt	2	%			GS2500	18.09.2018
AGGREGAT (36)		Kalkulert virkningsgrad varmegjenvinner	Målepunkt	78	%			GS2500	18.09.2018
FILTER AVTREKK		Trykkfall rent	Målepunkt	46	Pa		Byttet.	GS2500	18.09.2018
FILTER AVTREKK		Trykkfall målt v/ankomst	Målepunkt	76	Pa			GS2500	18.09.2018
FILTER TILLUFT		Trykkfall rent	Målepunkt	51	Pa		Byttet.	GS2500	18.09.2018
FILTER TILLUFT		Trykkfall målt v/ankomst	Målepunkt	400	Pa		Tett slange.	GS2500	18.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	18.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning setpkt	Målepunkt	21				GS2500	18.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning tilluftstemperatur	Målepunkt	21	°C			GS2500	18.09.2018

REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning utetemperatur	Målepunkt	12	°C			GS2500	18.09.2018
REGULERING KONST. TILLUFT		avlesning avtrekkstemperatur	Målepunkt	20.7	°C			GS2500	18.09.2018
SPJELD AVTREKK		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	18.09.2018
SPJELD INNTAK		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	18.09.2018
STYRING (36)		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	18.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L1	Målepunkt	411	V			GS2500	18.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L2	Målepunkt	411	V			GS2500	18.09.2018
STYRING (36)		Hovedspenning L3	Målepunkt	411	V			GS2500	18.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L1	Målepunkt	238	V			GS2500	18.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L2	Målepunkt	238	V			GS2500	18.09.2018
STYRING (36)		Spenning til jord L3	Målepunkt	238	V			GS2500	18.09.2018
VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER		Gruppe 1	Målepunkt	2.8	A			GS2500	18.09.2018
VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER		Funksjonskontroll ihht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	18.09.2018
VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER		Gruppe 2	Målepunkt	3.4	A			GS2500	18.09.2018
VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER		Gruppe 3	Målepunkt	11	A			GS2500	18.09.2018
VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER		Gruppe 4	Målepunkt	21.2	A			GS2500	18.09.2018
VARMEBATTERI EL 4 GRUPPER		Kontroll av innstilte verdier, brann/overhetningstermostat	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	18.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Testet ok.	GS2500	18.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Frekvens	Målepunkt	67	Hz			GS2500	18.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 -L1	Målepunkt	3.9	A			GS2500	18.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 -L2	Målepunkt	3.9	A			GS2500	18.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 -L3	Målepunkt	3.9	A			GS2500	18.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Funksjonskontroll i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja	Lagerlyd.	GS2500	18.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Frekvens	Målepunkt	77	Hz			GS2500	18.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 - L1	Målepunkt	5.2	A			GS2500	18.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 - L2	Målepunkt	5.2	A			GS2500	18.09.2018

Kunde: Radøy Kommune - Teknisk etat
Bygg: Radøy
Ordrenr: 20001489

VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		Driftsstrøm 1 - L3	Målepunkt	5.2	A			GS2500	18.09.2018
Systemnr/tjeneste	Betjener		Tjeneste				Utføres av GK		
36.18.00/Prestmarka Barnehage	Luftbehan/Prestmarka Barnehage		Bytte filter				Ja		
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
FILTER AVTREKK		Trykkfall rent	Målepunkt	46	Pa		Byttet.	GS2500	18.09.2018
FILTER AVTREKK		Trykkfall målt v/ankomst	Målepunkt	76	Pa			GS2500	18.09.2018
FILTER TILLUFT		Trykkfall rent	Målepunkt	51	Pa		Byttet.	GS2500	18.09.2018
FILTER TILLUFT		Trykkfall målt v/ankomst	Målepunkt	400	Pa		Tett slange.	GS2500	18.09.2018
Systemnr/tjeneste	Betjener		Tjeneste				Utføres av GK		
36.18.00/Prestmarka Barnehage	Luftbehan/Prestmarka Barnehage		Rengjøring vent				Ja		
Artikkelpakke	Produkt- beskrivelse	Måle-/Sjekkpunkt	Metode	Siste måling	Enhet	Sjekk utført	Kommentar siste måling/sjekk	Utført av	Dato
AGGREGAT (36)		Rengjøring av aggregat/komponenter utført	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	18.09.2018
STYRING (36)		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	18.09.2018
VIFTE AVTREKK DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	18.09.2018
VIFTE TILLUFT DIR FREKV M/MAN REGULERING		rengjøring i hht oppdragsbeskrivelse	Sjekkpunkt			Ja		GS2500	18.09.2018