
Fra: Einar Færø
Sendt: torsdag 21. mars 2019 08.54
Til: Osvald.Magnar.Dale@hfk.no
Kopi: Postmottak Radøy; Raymond Sandnes
Emne: SV: Manger folkehøgskule - utskifting av vassmålar

Hei!

Vassmålarane er det brukarane som eig og har ansvaret for. Me har ikkje stilt krav til type vassmålarar.

Det er tilstrekkeleg at det vert sendt inn e-post med teljarstand. Bilete er fint.

Mvh
Einar Færø
Einingsleiar Drift
Mob.99098153

Fra: Postmottak Radøy
Sendt: 19. mars 2019 15:53
Til: Einar Færø; Thormod Bendiksen
Emne: VS: Manger folkehøgskule - utskifting av vassmålar

Fra: Osvald Magnar Dale [<mailto:Osvald.Magnar.Dale@hfk.no>]
Sendt: tirsdag 19. mars 2019 14.27
Til: Postmottak Radøy
Kopi: Frode Pettersen
Emne: Manger folkehøgskule - utskifting av vassmålar

Hei.

Hfk ønsker å bytte vassmåla aka vannmåler ved Manger fhs, Mangersnesvegen 1 5936 Manger. Dagens vannmåler har begynt å bli noe vanskelig å lese av(uklar sikt til telleverk).

Hvordan er prosedyrene i Radøy kommune for dette?

- Har dere noe egne «særkrav» rundt utskifting?(erfaringsmessig ulike rutiner i ulike kommuner tross felles VA-norm)
- Hvem er juridisk eier av vannmåler?(Eier vi eller dere selve måleren?)
- Hvordan ønsker dere at utskifting dokumenteres? Utførende rørlegger melder via digitalt skjema(fant ikke dette på nettsiden deres), eller holder det med e-post med «før- og etter» foto, samt serienummer på ny måler?
- Type vannmåler som er tenkt montert: Sensus 420 m/ tilhørende digitalt telleverk til lokalt SD-bilde, nrf 4021432 og 4021402. Denne typen er vel også godkjent hos dere?

På forhånd takk.

Med vennlig hilsen

Osvald Dale
Overingeniør VVS
Eigedomsavdelinga



Mobil: 982 10 201

www.hordaland.no osvald.magnar.dale@hfk.no