

Radøy kommune
Teknisk drift
v/Einar Færø
Radøyvegen 1690
5936 Manger

Vår referanse: 8914-B03_2
Bergen, 12.1 2015

**RR ULVATN EIENDOM AS.
SELFALLET NORD BUSTADFELT. GNR. 45 BNR. 371.
SØKNAD OM GODKJENNING AV VA-PLANER. REVIDERT
DOKUMENTASJON SLAMAVSKILJAR.**

Visar til vår søknad om godkjenning av tekniske planer for vass- og avlaupsanlegg i bustadfeltet Selfallet nord av 5. januar 2015.01.12

Entreprenør har frigravd stadstøpt slamavskiljar for å dokumentere storleik på denne. Utvendige mål er (LxBxH): 13,8x3,25x4,0m. Tanken er bygd noko mindre enn godkjent detaljteikning.

Vedlagt sendast revidert utrekning av avlaupsanlegget. Slamavskiljar må tømmast to gonger per år for å ha kapasitet til 97 bueiningar. Ved å tømme slamavskiljar ein gong per år kan berre 85 bueiningar knytast til denne.

Med venleg helsing



Thor-Henrik Fredriksen

Vedlegg:

Bereking avlaupsanlegg, revisjon A
Teikn.nr. 612A – Plan og snitt slamavskiller (M=1:50)

Kopi av brev og vedlegg:

RR Ulvatn Eiendom AS v/Rune Ulvatn