



Fylkesmannen i Hordaland

Saksbehandler, innvalgstelefon
Britt Solheim, 55 57 23 34

Vår dato
29.05.2015
Deres dato
23.05.2015

Vår referanse
2015/7430 461.2
Deres referanse

Multiconsult AS
Nesttunbrekka 99
5221 NESTTUN

Bygging av nytt renseanlegg på Manger- Radøy kommune

Vi viser til oversendelse av 23. mai 2015 med varsel om at Manger kommune skal sanere avløp og bygge nytt renseanlegg for Manger. Avløpsrenseanlegget som er planlagt skal bygges på tomten nordvest for Mangerpolden, der det er en slamavskiller i dag. Første trinn i utbyggingen skal dimensjoneres til 2500 personekvivalenter, pe. Senere vil anlegget utbygges ut for å kunne motta en avløpsvannmengde tilsvarende 5000 pe.

Omsøkte avløpsanlegg kommer inn under forurensningsforskriften kapittel 13 som gjelder krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser.

Multiconsult AS varsler at anlegget skal bygges og driftes i tråd med kravene i kapittel 13. Anlegget skal bygges slik at kravene til prøvetaking, renseeffekt/ utslippkonsentrasjoner kan overholdes.

Fylkesmannen har ingen anmerkninger til varselet om søknad om bygging av renseanlegg på Manger.

Med hilsen

Sissel Storebø
senioringeniør

Britt Solheim
senioringeniør

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift

Kopi til:
Radøy kommune Radøyvegen 1690 5936 Manger