

Seim & Tjore Bolig AS

Urhaugvegen 23 - 5936 Manger



norskehush.no

27.06.2015.

Radøy Kommune

v/ Line Hervig

5936 Manger.

Hei!

Svar på e-post sendt den 26.06.2015.

Fylling i øst er blitt murt opp i stein, før det vart fylt Stein i mot muren som igjen er blitt dekket med jord.

Det kommer gjerde oppå kanten i øst langst heile fyllingen.

I nord er det mur fra veien og ut til fyllingen i øst.

Der er det ikke kommet jord på enda, pga grøften for strømmen inn til feltet ligger der.

Det kommer gjerde oppå mur kanten hele veien i nord også.

Høyden på veien i hjørnet der man kjører opp til huset er på kote +17,33.

Høyden på veien der man kjører inn på tomten til huset er på kote +19,38.

Mvh
Sveinung Seim
Sveinung Seim.