



Arbeidstilsynet

VÅR DATO
14.09.2015
DERES DATO

VÅR REFERANSE
2014/87093 284041/2015
DERES REFERANSE

18-September-2015

1

VÅR SAKSBEHANDLER
Per Kristian Fonn tlf 971 99 744

BUTIKKEIENDOM VEST AS
Statsminister Michelsens veg 36
5230 PARADIS

Att. Thomas Sandland

Vedtak om samtykke

Behandling av søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9

Gnr 79 bnr 110 - Radøy - Sæbøvågen - Butikkeiendom Vest AS - Dagligvare og blomsterhandel

Vi viser til søknad av 27.08.2015 om samtykke etter arbeidsmiljøloven § 18-9 mottatt fra Sandland Holding AS.

Søknad gjelder ventilasjonsanlegg, jf. vilkår nr. 2 i vårt vedtak av 03.10.2015. Vi har mottatt beskrivelse av ventilasjon med sjekkliste i arbeidstilsynets veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen, best.nr. 444, samt tegninger.

Arbeidstilsynets vurdering

I dokumentasjon på ventilasjon for frisør er det opplyst at det er lagt til grunn 10 l/s for person, 2 l/s for utlufting fra materialer og et tillegg på 2 l/s for forurensning, iht. brosjyre «Ventilasjon av frisørsalonger».

For øvrige butikklokaler er det lagt til grunn 7 l/s for person og 1 l/s for utlufting fra materialer. Luftmengde for utlufting fra materialer er begrunnet i at det benyttes materialer med lav emisjon, jf. veiledning til TEK 10.

I Arbeidstilsynets veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen er det derimot anbefalt luftmengde på 2 l/s pr. m² ved normal materialbruk. Vi gjør oppmerksom på at bruk av lave luftmengder gjør vurdering av reservekapasitet og fleksibilitet viktig. Vedtak om samtykke er ikke en godkjenning, og at det kan bli gitt pålegg om nødvendige utbedringer dersom det senere blir dokumentert inneklimateproblem.

Arbeidstilsynets vedtak

Arbeidstilsynet gir med hjemmel i arbeidsmiljøloven § 18-9 samtykke til planene.

Samtykke gis på bakgrunn av de opplysningene og planene som forelå på tidspunktet for vedtaket. Samtykket er ikke en godkjenning av lokalene eller arbeidsplassen. At Arbeidstilsynet gir samtykke til planene betyr ikke at tilsynet går god for at alle krav til fysisk arbeidsmiljø er ivaretatt. Det er tiltakshaver/arbeidsgiver som har ansvaret for at lov/forskriftskrav blir overholdt og at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende under bruk.



001001432005

1409177 - 2 - 2 - 2116041



Dere kan klage

Dere kan klage på dette vedtaket jf. forvaltningsloven § 28. Fristen for å klage er tre uker fra dere mottar dette brevet. For nærmere informasjon om klageinstans, fremgangsmåte ved klage og retten til å se sakens dokumenter, se www.arbeidstilsynet.no/klage.

Behov for mer informasjon?

Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og krav til arbeidsmiljøet på www.arbeidstilsynet.no eller www.regelhjelp.no, eller dere kan kontakte oss på telefon 815 48 222.

Vi ber om at det henvises til vår referanse 2014/87093 ved senere kontakt/korrespondanse i denne saken.

Med hilsen
Arbeidstilsynet Vestlandet

Johs B Lægland
tilsynsleder
(sign.)

Per Kristian Fonn
konsulent
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.

Kopi til:				
SANDLAND EIENDOM	Stian Hviding	Statsminister Michelsens	5230	PARADIS
AS		veg 36		
Radøy kommune v/avd. for		Postboks 54	5936	Manger
byggesak				