

Sjekkliste

Ettersynsservice 1



ThyssenKrupp

Kunde	Fra
12485 - Radøy Kommune Radøy Kommune Krossvegen 8 5936 MANGER	ThyssenKrupp Elevator AS Jordalsveien 17 5015 EIDSVÅG Saksbehandler: Avdeling: Bergen Telefon: 21979830 Telefaks: 21979831 E-post: heisservice.tkeno@thyssenkrupp.c

Ordre / dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordre nr: 26992 1. april 2014	2762 Manger Barneskule (Synergy BLUE) Mangersnesvegen 21 5936 MANGER	

1.Maskinrom

1.4 Kontroll av batterier for nødlys/alarm	Utført		
1.5 Blåse reint / Støvsuge / Rengjøre	OK		
1.6 Kontroll av drivskive /bæremiddlene	OK		
1.8 Kontroller bremsens funksjon	OK		
1.9 Kontroller olje stand på maskin	Ikke aktuelt		
1.12 Kontroll av regulatorens funksjon	OK		
1.15 Kontroll av nødbetjening	OK		
1.16 Nødinstruks / nødåpnernøkkel	OK		

2.Sjakt

2.1 Rengjøre / Støvsuge	OK		
2.3 Funksjonsteste grensebrytere	OK		
2.5 Smøring ledeskiver	Ikke aktuelt		
2.6 Kontroll av regulator / regulator wire	OK		
2.8 Kontroll av bæremidlenes oppheng stol / motvekt	OK		
2.10 Kontroll av følgekabler	OK		
2.11 Kontroll av sjaktbelysning	OK		

3.Sjaktører

3.1 Støvsuge / Rengjøre	OK		
3.2 Kontroll av glass (der det finnes)	OK		
3.3 Kontroll av klaring låstrinser	OK		
3.8 Kontroll av dørtrinser	OK		
3.10 Kontroll av skjevhet på sjaktdører	OK		
3.12 Kontroll av synkroniseringstau	OK		

4.Heisstol

4.4 Kontroll av fang og slakketaus kontakt	OK		
4.7 Kontroll av alarmens funksjoner	OK		
4.9 Kontroll av stoldør kontakter	OK		
4.11 Kontroll av styresko	OK		
4.14 Kontroll av stoppenøyaktighet	OK		

5.0 Byggteknisk

5.1 NHK-Rapport nullstilt	Ja		
---------------------------	----	--	--

Dato 01.04.2014	Underskrift, ansvarlig monter:  Bjørn Terje Thomassen
--------------------	--