

	Safe Brannvern AS Storebotn Næringspark Storebotn 48 N-5300 Kleppestø	Tel: +47 56 15 75 75 Fax: +47 55 15 75 70 e-mail: post@brannvern.no www.brannvern.no
---	--	--

SERVICERAPPORT BRANNSLOKKERE OG BRANNSLANGER

		Avtalenr.	111205
Kundenr: Kunde:	10025 Radøy Kommune		
Fakt. adr.: P.nr /Poststed:	5936 MANGER		
Serviceadr.:	Sæbø barnehage Søre Austmarka 2 - 5938 Sæbøvågen (telefon 56 34 98 20)		
Kontaktperson:	Einar Færø	Mob : 99098153 Tlf : Fax:	e-post: einar.faero@radoy.kommune.no

Dato:	25.09.2015	Utført av:	Ian Harris	Kontr. mnd.	Årlig
-------	------------	------------	------------	-------------	-------

App.nr	Plassering	Fabrikat/Type	Slokkem./Kapasitet	Prod.år	OK/Anmerkning
SB-U.01	Avd Fanten	Presto S6 GS	Skum (AB) 6 liter	2011	OK
SB-1.01	Avd. Flode	Presto S6 GS	Skum (AB) 6 liter	2011	OK
SB-L.01	Loft vent.rom	Presto S6 GS	Skum (AB) 6 liter	2011	OK
SB-BP-U.01	Avd. Raffen	Noha 1" 25 m	Brannslangeskap	95/11	OK
SB-BP-1.01	Korridor v/inng. Flode	Noha 1" 25 m	Brannslangeskap	95/11	OK
	Avd. kjøkken		Brannteppe		3 stk.
Stempel og signatur:				Transport:	Arbeidstid:
					
				Side:	Neste service:
				1 av 1	09.2016

Service er utført i henhold til Vedlikeholdsstandarden for håndslukkere NS – 3910 og NS-EN 671-3 for brannslangetromler
 Dette dokumentet skal legges ved branndokumentasjonen for bygget/anlegget