
Fra: Tom Andre Tysse <tomtysse@pg-elektro.no>
Sendt: 3. august 2015 11:59
Til: Lisbeth Alvær
Emne: SV: Brannalarm ved Austebygd skule 25.06.15

Hei

Beklager sent svar, men har hatt ferie.

Det stemmer det at vi klarte å sende alarm til Nokas. Vi skulle skifte noen batterier på en sentral. For å komme til batteriene måtte vi ta av en kabel som gjekk til displayet. Normalt skulle det ha gått en feil alarm, men i dette tilfelle på denne sentralen så har den sent en brann alarm. Dette kan ha med att brannsentralen er av eldre type og fungerer ikke på samme måte som nye. Vi beklager at vi ikke varslet Nokas. Dette er vanlig prosedyre når vi tar service på brannsentralene, men ikke ved batteri skifte. Da dette ikke skal sende brannalarm.

Vennlig hilsen

Tom Andre Tysse
Servicetekniker
mobil: 93416618



C.Sundtsgate 52 | 5004 Bergen | tlf: 55 54 90 00 | fax: 55 23 45 60 | vakttelefon: 906 88 555 | www.pg-elektro.no

Fra: Tor-Inge Wiesener
Sendt: 21. juli 2015 10:04
Til: Tom Andre Tysse <tomtysse@pg-elektro.no>
Emne: VS: Brannalarm ved Austebygd skule 25.06.15

Hei

Kjenner du til denne ?

Vennlig hilsen

Tor-Inge Wiesener
Prosjektleder Service/ IKT
mobil: 93416632



Fra: Firmapost P&G

Sendt: 21. juli 2015 08:05

Til: Tor-Inge Wiesener <tor-inge.wiesener@pg-elektro.no>

Emne: VS: Brannalarm ved Austebygd skule 25.06.15

Vennlig hilsen

Nina Verlo

Adm sekretær
direkte: 55 54 90 00



Tenk på miljøet før du skriver ut!

Fra: Lisbeth Alvær [<mailto:Lisbeth.Alvaer@radoy.kommune.no>]

Sendt: 20. juli 2015 13:01

Til: Firmapost P&G <firmapost@pg-elektro.no>

Kopi: Stein Ove Valdersnes <stein.ove.valdersnes@radoy.kommune.no>; Einar Færø <Einar.Faero@radoy.kommune.no>; Odd Matre <Odd.Matre@radoy.kommune.no>

Emne: Brannalarm ved Austebygd skule 25.06.15

Hei!

Har fått tilbakemelding frå Radøy brannvern om at brannalarmen vart utløst ved Austebygd skule 25.06.15 kl. 8.55 som følge av arbeid på brannsentral utført av Pettersson & Gjellesvik, og ønskjer ei tilbakemelding om denne hendinga.

Det er svært viktig at slikt arbeid vert varsla, slik at ein unngår unødvendige og kostbare utrykningar.

Mvh,
Lisbeth T. Alvær
kommunalsjef drift og forvaltning
Radøy kommune
Tel. 56 34 90 19