



H. Sandvik A/S

Referanser:
Dykkar:
Vår: 15/2119 - 16/5508


Saksbehandlar:
Tonje Nepstad Epland
tonje.epland@radoy.kommune.no

Dato:
21.04.2016

Byggesak gbnr 24/86 Bø/Hordabøheimen - parkering - ferdigattest - melding om avvik

Radøy kommune var i samband med ferdigstilling av tiltak på Hordabøheimen på ferdigbefaring og branntilsyn den 20.04.16. Kommunen registrerte at parkeringsplassen er opparbeidd med avvik i høve det som er godkjent i sak 325/2016 av 17.12.15, og situasjonsplan datert 06.11.15 mottatt 14.12.15.

I følge godkjent situasjonsplan skal det etablerast 10 parkeringsplassar med fri gjennomkøyringspassasje som på det smaleste er 3 meter.



Parkeringsplassen er ikkje opparbeid med gjennomkøyringspassasje. Eit grusa bed hindrar gjennomkøyring. Når bilane ikkje kan køyre gjennom parkeringsplassen vert det inn- og utkøyring mot den køyreretningen som er angitt med pilmerking. Bilene må rygge ut i den kommunal vegen, og det som opphavleg var eit trafikksikringstiltak førar i staden for til auka risiko.



Foto 20.04.16: Grusa bed som hindrar gjennomkøyring. Parkerte bilar må rygge ut mot merka køyreretning.



Foto 20.04.16: To bilar har køyrd inn mot merka køyreretning og må rygge ut igjen den kommunale vegen.

Frist for retting

Tilhøvet må rettast snarast og seinast **innan 12.05.16**.

Det kan ikkje gjevast ferdigattest/mellombels bruksløyve for Hordabøheimen før tilhøvet er retta.

Om tilhøvet ikkje vert retta innan fristen vil ferdigattest for parkeringsplassen måtte opphevast.

Med helsing

Tonje Nepstad Epland
leiar teknisk forvaltning

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Kopi til:

Teknisk drift

Åsane Byggmesterforretning

Mottakarar:
H. Sandvik A/S
Radøy Bemanning AS